

Montaż promiennika
(panel grzewczy)
na podczerwień
2000W, SW-PRO 2000

LEGENDA

- ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

- U W A G A !
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Projekty architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej i staboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
 3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
 5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 6. Kompensacja wydużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur.
 7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.
 8. Wszystkie rurociągi należy zaizolować; grubości izolacji pokazano w opisie.
 9. Należy stosować grzejniki płytowe z wbudowaną wkładką z aluminium.
 10. Grzejniki należy wyposażyć w odpowietrzniki.
 11. Grzejniki należy podłączać wyjściem kątowym ze ściany.
 12. Grzejniki drabinkowe należy wyposażyć w zawory termostatyczne, zawory powrotne i odpowietrzniki.

LEGENDA: (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):


Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzone w pos. z rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod. Uponor

Pion instalacji ogrzewania podłogowego

numer pomieszczenia (oznaczenie grzejnika)
2,0 nastawa zaworu termostatycznego głowica prod. Danfoss nr kat. 0130034

Grzejnik płytowy typ: zaworowy z podejściem dolnym, z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną oraz odpowietrznikiem prod. VNH

moc grzejnika [W]
typ grzejnika/wysokość [długość] [mm]

 <div>Pracownia Projektowa FORMA T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502544025 info@formaprojekt.pl</div>		
TEMAT: MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ- JEŻYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W POZNANIU - ETAP III		
ADRES: KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - JEŻYCE UL. KOCHANOWSKIEGO 16 60-844 POZNAŃ DZ. 84,85, ARK. 12, OBR. JEŻYCE		
INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ		
PROJEKTANT SANITARNY	mgr inż. Agnieszka Kurewska upr. inż. W000274P03004	
BRANŻA: SANITARNA		
TYTUŁ: Rzut piwnic Instalacja co		
SKALA	STADIUM	RYSunEK
1:100	Wykonawczy	IS06
DATA	ARKUSZ	
03.2024		