UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej i słaboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektantem.
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur – rury ułożyć na odpowiednim stelażu; bądź prowadzić mocowane z punktami przesuwnymi.
7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.
8. Przewody, które nie zostały opisane na projekcie mają wymiary 16x2,0.
9. Przy przejściach rurociągów przez granice stref poż. należy zastosować wymagane przejścia z odpowiednimi zabezpieczeniami.
10. Zawór ze złaczką wyposażyć w zawór antyskażeniowy typ HA .

LEGENDA: (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

	Projektowane przewody wody zimnej z rur wielowarstwowych
	Projektowane przewody wody ciepłej z rur wielowarstwowych
	Projektowane przewody wody ciepłej z rur wielowarstwowych
	Zawór odcinający kulowy
W 01	Pion instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji
H 01	Pion instalacji hydrantowej
HP24N	projektowany – hydrant natynkowy HP25, rozbudowany o szafę na gaśnicę proszkową do 4kg, GRAS HW-25N-30 SLIM 150 + G-SLIM (wersja KP) a x h x g = 795 x 1025 x 150 m = 38 kg
HP24W	projektowany – hydrant podtynkowy HP25, rozbudowany o szafę na gaśnicę proszkową do 4kg, przystosowany samodzielnej do rozbudowy o ramki maskujące pozwalające na montaż podtynkowy. GRAS HW-25W-30 SLIM 150 + G-SLIM (wersja KP) a x h x g = 795 x 1025 x 150 m = 38 kg
HP24Wg	projektowany – hydrant podtynkowy HP25 (wraz z ramkami) GRAS HW-25 N/W-20/30 UNN a x h x g = 700 x 625 x 250 m = 38 kg + gaśnica wolnostojąca
	Projektowane przewody wody hydrantowej- z rury ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozję o numerze 1.4520 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2, łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką z SC Contur firmy Viega systemu Sanpress Inox, zgodnymi z TB-KOT-2020/1295-1. Kształtki muszą być tak uformowane, aby podczas napełnienia instalacji i próby ciśnienia wskazane było każde połączenie niezaprasowane
	Przejście p.poż. o REI zgodnej z REI przegrody

Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul.Spoma 15 61-709 Poznań
tel. 502524825
info@formatarchitekci.pl

TEMAT
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ-JEŻYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W POZNANIU - ETAP III

ADRES:
KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - JEŻYCE UL. KOCHANOWSKIEGO 16
60-844 POZNAŃ DZ. 84,85, ARK. 12, OBR. JEŻYCE

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ

PROJEKTANT SANITARNY	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04	

BRANŻA
SANITARNA

TYTUŁ
Rzut II piętra
Instalacja zw,cwu,cyrkulacji i hydrantowej

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	Wykonawczy	IS04
DATA	ARKUSZ	
03.2024		