

# **DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – LABORATORYJNA**

**Dotyczy: Budowa zjazdu z DW434 – ul. Dworcowej na działkę nr ewid.  
118/10 (wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu działki) w Dziećmierowie**

Poznań, grudzień 2017

**Legenda:**



Proj. nawierzchnia zjazdu:

1. betonowa kostka brukowa szara typu "behaton" gr. 8cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
4. w-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5MPa$  gr. 15cm

Proj. utwardzenie powierzchni gruntu:

1. w-wa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
2. w-wa kruszywa łamanego betonowego 0/63m gr. 25cm

Proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie zwykłej z betonu C-12/15 (B-15)

Proj. obrzeże betonowe 8x30cm na ławie z betonu C-12/15 (B-15) z oporem

Rzędne projektowane


Granice działek, na których usytuowana jest inwestycja

Numerы działek, na których usytuowana jest inwestycja



11813

OTWÓR NR 1  
LOKALIZACJA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH



E. Kowalczyk  
Upr. bud. 207/81/Pw

Orzeczenie Nr : 135/147				form.Nr.8
<b>EK-LAB</b>		<b>OZNACZENIE NOŚNOŚCI I WSKAŹNIKA ODKSZTAŁCENIA METODĄ VSS</b>		stron: 1/1
Miejsce badania:  pas drogowy			Zleceniodawca:  SABRE Tomasz Szabelski	
<b>Budowa zjazdu z DW434 - ul. Dworcowej na działkę nr ewid. 118/10 (wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu działki) w Dzieńmierowie</b>				
<b>1. Wyniki badań nośności i odkształcenia</b>				
Data badania	Lokalizacja	Moduł pierwotny E <sub>1</sub> [MPa]	Moduł wtórny E <sub>2</sub> [MPa]	Wskaźnik odkształcenia E <sub>2</sub> /E <sub>1</sub>
14.12.2017	otwór nr 1	76,7	168,3	2,2
<b>2. Uwagi:</b> Identyfikacja metody badawczej: BN-64/8931-02				
<b>3. Wniosek:</b> Nośność oraz wskaźnik odkształcenia spełniają wymogi specyfikacji				
Data wydania:	Badanie wykonał:	Kierownik laboratorium:	Kierownik robót:	
15.12.2017r	<i>E. Kowalczyk</i> Upr. bud. 207/81/Pw	<i>E. Kowalczyk</i> Upr. bud. 207/81/Pw		

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 166/2017

ZLECENIODAWCA: SABRE Tomasz Szabelski

RODZAJ BADAŃ: Odwierty geotechniczne  
Budowa zjazdu z DW434 – ul. Dworcowej na działkę nr ewid.  
118/10 (wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu działki) w  
Dziecmierowie

TEMAT:

DATA BADANIA: 2017.12.14

Głębokość[m]	Otwór nr 1*
0,1	H+Pd
0,2	
0,3	Pg
0,4	
0,5	
0,6	
0,7	
0,8	
0,9	
1,0	
1,1	Pg + Gp
1,2	
1,3	
1,4	
1,5	
1,6	
1,7	
1,8	
1,9	
2,0	

\* lokalizacja otworów wg załączonego planu

▼ - głębokość zwierciadła wody gruntowej

*E. Kowalczyk*  
Upr. bud. 20784/Pw