

Mszczonów, dnia 08.03.2021 r.

Zamawiający
Gmina Mszczonów
siedziba: Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr:
RG.271.2.1.2021.KM
oraz
<https://platformazakupowa.pl>

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” (nr: RG.271.2.1.2021.KM).

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:

„Instalacja podposadzkowa wod-kan. Dotyczy: korytka z rusztem ze stali nierdzewnej. Proszę o podanie następujących danych: szerokość korytka, głębokość korytka, typ rusztu (poprzeczny, kratkowany itd.) oraz klasę rusztu (np.: czy C250, D400). Brak danych uniemożliwia prawidłową wycenę. A rozbieżność cenowa biorąc pod uwagę parametry korytek i typ rusztu jest olbrzymia”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający podaje poniższe informacje:

KLASA OBCIĄŻENIA: D400, typ rusztu poprzeczny, żeliwny dla wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych;

OPIS KANAŁU: polimerobetonowy (kruszywo i mączka kwarcowa, żywica poliestrowa), krawędzie z kątownika stalowego 25mm, bez spadku wewnętrznego.

MOCOWANIE: 2x przyspawany płaskownik + śruba M10;

WYMIARY ZEWNĘTRZNE: długość 1000mm/ szerokość 200mm/ wysokość 170mm;

WYMIARY WEWNĘTRZNE: szerokość 150mm/ głębokość 125mm.

Pozostałe informacje Zamawiający wskazał w Załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi na pytania – *Dane techniczne koryta polimerobetonowego.*

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w rozdz.:

1) XVIII, który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 12.03.2021 r. do godziny 11:15.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przepracowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2021 r. r. o godzinie 12:00”.

2) XVII, który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **10.04.2021** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

3) Pkt 4. 4) Załącznika nr 1 do SWZ – *Formularz Oferty*, który ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

„ 4) jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.04.2021 r. ”

Zamawiający dołączy niniejsze odpowiedzi na pytania oraz modyfikację do Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą stanowić integralną część SWZ.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi na pytania, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Powyższe zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

- 1) Dane techniczne koryta polimerobetonowego;
- 2) Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek