



Kanclerz

06.07.2023 r.

Centralny nr postępowania: ZP/152/055/R/23

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „malowanie pomieszczeń w Domu Studenckim nr 4 Politechniki Gdańskiej w ramach remontu budynku wraz z pracami towarzyszącymi przy ulicy Do Studzienki 61 w Gdańsku.

Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 2

Zamawiający – Politechnika Gdańska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą pzp, informuje o złożeniu przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 1.

poz. 18 - proszę o bardziej precyzyjne opisanie numeracji pokojowych:

- zdjęcie lub rys. numerów, wielkość, system numeracji, na jakim materiale, itp.?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć numery pokoi w postaci naklejek samoprzylepnych czarnych o wymiarach: wysokość 10 cm i szerokość 5 cm.

Pytanie 2.

poz. 26 - czy jest dokumentacja dotycząca systemu dostępu?

- wejście do obiektu za pomocą - karta, czip, hasło?

- ilość użytkowników (studenci + personel)

- kontrola wejścia z monitoringiem ?

Odpowiedź:

Do wyceny należy założyć drzwi z wbudowanym (przez producenta) elektrozaczepem oraz czujnikami kontraktonowymi, bez wysłizgu. Należy założyć wytrzymałość mechaniczną min. 500 cykli dziennie.

Udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Kanclerz
mgr inż. Mariusz Miler

.....
(podpis kierownika Zamawiającego/ osoby upoważnionej)