

Piekary Śląskie, dn. 16.02.2024 r.

06/TO/EZ/2024

**Wszyscy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia procedowanego w trybie konkurencyjnym
nie objętego regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

**„Dostawa wraz z montażem kompensatora energii biernej dla MPWiK
w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” nr ID 882240.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.,
dalej zwane Zamawiającym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
zapytania od Wykonawców.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania (pisownia oryginalna) bez ujawniania źródła
wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 4:

Proszę o udostępnienie szczegółowych rachunków za energię z okresu 6 ostatnich miesięcy
dla punktu zasilania gdzie planowany jest kompensator.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, iż w załączeniu kopie rachunków.

Pytanie nr 5:

Proszę o udostępnienie schematu zasilania obiektu wraz ze wskazaniem miejsca obecnie
zainstalowanej baterii kondensatorów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, iż schematy zasilania obiektu dostępne do wglądu na miejscu tj
Oczyszczalnia Ścieków „Południe”.

Pytanie nr 6:

Proszę o udostępnienie ostatniego badania aktualnie zainstalowanej baterii kondensatorów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

W załączeniu przesyłamy wyciąg z badań instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 7:

Proszę wskazanie dla których harmonicznych ma występować filtracja w urządzeniu ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Zgodnie z zapisem w postępowaniu, Wykonawca winien wykonać pomiary analizatorem sieci i określić, dla których harmonicznych ma występować filtracja w urządzeniu.

Pytanie nr 8:

Podane oznaczenie ASVG sugeruje producenta Sinexcel. Czy urządzenie ma być produktem firmy Sinexcel?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Oznaczenie ASVG sugeruje producenta Sinexcel, Zamawiający dopuszcza urządzenia innego producenta o parametrach równoważnych.

Pytanie nr 9:

Czy były wykonywane pomiary analizatorem sieci na zasilaniu gdzie planowany jest montaż kompensatora? Proszę o udostępnienie tych pomiarów?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien wykonać pomiary analizatorem sieci zgodnie z zapisem w postępowaniu.

Z poważaniem



PREZES ZARZĄDU
mgr Marek Tokarz

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa
2. a/a