



**Gmina Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane  
ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane  
Znak sprawy: BZP.271.41.2024**

Znak sprawy: BZP.271.41.2024

Zakopane, dnia 02.10.2024 r.

**INFORMACJA O WNIOSKU O WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Dziewiątej Edycji „Rozświetlamy Polskę”.*

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej: Pzp, udostępnia treść wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie**

„Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

W nawiązaniu do pytania nr. 2 z dnia 27.09.2024 i udzielonej na nie odpowiedzi, Wykonawca pragnie wskazać, że ze stanem faktycznym nie zgadza się również sytuacja nr 57.

W kontekście odpowiedzi na pytanie 16. z dnia 20.09.2024r., że należy przyjąć podaną wartość modułu jako odległość pomiędzy kolejnymi słupami po przeciwnych stronach jezdni, po weryfikacji sytuacji nr 57 ze stanem faktycznym, z rozmieszczeniem naprzemianległym, Wykonawca stwierdza, że dla wskazanej sytuacji, w stanie faktycznym, nie występują takie odstępy, jak wynikałoby z odpowiedzi Zamawiającego na udzielone pytanie. Rzeczywiste rozmieszczenie słupów wykazuje, że podany odstęp może być prawidłowy jedynie dla kolejnych słupów po tej samej stronie jezdni, a nie przeciwnej – zmierzony przez Wykonawcę, największy odstęp pomiędzy słupami po przeciwnych stronach dla Ul. Skibówki (syf. 57) to np. 37m, gdy wynikająca z udzielanych odpowiedzi wartość do projektu to 74m.

Prosimy Zamawiającego o poprawną weryfikację i zajęcie stanowiska w tym zakresie. Poprawne uwzględnienie w tej sytuacji odstępu jest bardzo istotne nie tylko dla prawidłowego doboru opraw, ale także w ogóle dla możliwości spełnienia norm - przy rozstawie 37m traktowanym jako odstęp słupów po przeciwnych stronach jezdni, nie ma możliwości spełnienia norm, gdyż odstęp pomiędzy słupami byłby zbyt duży”.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że dla sytuacji 57 „Moduł” podany w tabeli nr 1 projektu wykonawczego odnosi się do odległości pomiędzy kolejnymi słupami po tej samej stronie drogi. Ze względu na to, że w w/w lokalizacjach słupy są posadowione naprzemiennie to odległość między kolejnymi słupami posadowionymi po przeciwnej stronie drogi jest równa połowie wskazanego



**Gmina Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane  
ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane  
Znak sprawy: BZP.271.41.2024**

„Modułu”.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 oraz art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża następujące terminy: **składania i otwarcia ofert z dnia 3 października 2024 r. na 10 października 2024 r.** (godziny pozostają bez zmian). **Nowy termin związania ofertą upływa w dniu 7 stycznia 2025 r.**

*Z poważaniem  
Z up. Burmistrza  
mgr inż. Agnieszka Święty  
Naczelnik  
Wydziału Drogownictwa i Transportu*