



Szczecin, dnia 03.07.2020 r.

Internet

znak sprawy: SZP.2612.13.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 36 kuchni - stołówki przy obozowisku Jaworze (PKOB 1274).

Nr Sprawy: 25/RB/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.06.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

1. Dokumentacja wykonawcza (Konstrukcja) rysunek K-4 - rzut I piętra – układ i ilość prefabrykowanych płyt kanałowych nie pokrywa się z rysunkiem K-24. Prosimy o wskazanie wg którego rysunku należy sporządzić ofertę?
2. Prosimy o określenie klasy betonu dla żelbetowych słupów S1 i S2.
3. Prosimy o określenie klasy betonu dla żelbetowej belki POZ.Belka WS.
4. Dokumentacja wykonawcza (Konstrukcja) rysunek K-13 – Zestawienie nadproży – I piętro poz.3.4 zawiera błąd. Zamiast zliczać 4 szt poz.3.4, policzono 1 szt. Łączna masa stali w tej pozycji powinna wynosić 595,94kg. Prosimy o potwierdzenie, że w dokumentacji wystąpił błąd i w ofercie należy uwzględnić większą ilość stali niż podaje zestawienie.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

1. Rysunkiem nadrzędnym jest rysunek K-4 – Rzut I piętra.
2. Należy zastosować beton C20/25 (B25).
3. Należy zastosować beton C20/25 (B25).
4. W zestawieniu nastąpiła omyłka, należy uwzględnić dodatkowe 3 szt. belki POZ.3.4.

Dokumentacją nadrzędną i podstawową przy sporządzaniu ofert cenowych jest dokumentacja projektowa i na jej podstawie należy wykonać wycenę. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

zu. ppłk Piotr SZCZEPANOWSKI

Katarzyna Pieciukiewicz., tel. 261 45 20 23
Dnia 02.07.2020r.

UZGAJNIAM POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM
data 02.07.20 podpis [signature]
data podpis