



LEGENDA

- instalacja gazu - projektowana
- instalacja gazu - istniejąca
- KG - Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania -18kW - kondensacyjny
- KGZ4P - Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem - 8kW
- RO - Tuleja stalowa (rura ochronna wg BN 82/8976-50 "ZW")
- RK - Rura kwasoodporna powietrzno-spalinowa
- ZO - Zawór odcinający (posiadający atest)
- F - Filtir gazu (posiadający atest)
- BP - Belka przyłączeniowa (posiadający atest)
- TK - Trójnik kontrolny (posiadający atest)
- G4 - Gazomierz typu G-4 mocowany w przedziale wysokości 0.5<H<1.8m, umieszczony w szafce metalowej niepalnej wentylowanej.
- Wentylacja wywiewna
- Wentylacja nawiewna - nawiewnik okienny
- Przewód kwasoodporny powietrzno-spalinowy Ø80/125

UWAGI

- WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
- MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiednie ATESTY i APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP i UE.
- ZMIANY, ODCHEŁYKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ BEZWZGLĘDNE ZGŁOSZENIU I UZGODNIENIU Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ.
- WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ WYJAŚNIC EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA DETALI I INNE - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
- INSTALACJĘ PRZEWIDZIANO JAKO WYKONANĄ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU O POŁĄCZENIACH SPAWANYCH WG PN-80/H-74219.
- PODEJŚCIE POD GAZOMIERZ W ROZSTAWIE 13CM NA BELKACH MONTAŻOWYCH.
- ZGODNIE Z PN-IEC 60364-7-701:1999 KOTŁY GAZOWE POSIADAJĄCE STOPIEŃ OCHRONY IPX4 MOŻNĄ MONTOWAĆ W DRUGIEJ STREFIE (0-60CM OD WANNY, KABINY NATRYSKOWEJ ITP.).
- RURA POWIETRZNO-SPALINOWA POWINNA BYĆ DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ TECHNICZNYCH KOTŁA.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Projektowe "ZODIAK" Jacek Gorzoch Biuro projektów: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chelmońskiego 20/8 tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com				
(Inwestor)	Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71A			
(Adres inwestycji)	ul. Przy Torze 20a/5, 83-000 Pruszcz Gdański (dz.nr.: 185, obręb: 0015)			
(Termin)	Budowa instalacji gazowej, wentylacji i odprowadzania spalin dla lokalu mieszkalnego			
(Typ i rodzaj usługi)	RZUT LOKALU - INSTALACJA GAZU			
(Data)	05.2023	(Stadium)	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
PROJEKTOWAŁ	Arkadiusz Stachurski		(Podpis)	(Skala)
upr. nr 2687/GD/08 w specjalności: instalacyjno-ogrzewczej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych		Stefan Kulaga		1:50
upr. nr POW/0021/PWOS/03 w zakresie: sieci i instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych		(Podpis)	(Rys. Nr)	
SPRAWDZAŁ				1