ZAKRES OPRACOWANIA

+7,80

+6,40

+8,19

+6,40

+7,80

+7,80

+7,80

A B C D

1 2 3 4

Czerpnia powietrza świeżego dn 160
na podstawie dachowej typ B/II dn 160
obsadzonej w konstrukcji dachu
wg projektu konstrukcyjnego

Vśw=160 m3/h
dn160

Czerpnia powietrza świeżego dn 160
na podstawie dachowej typ B/II dn 160
obsadzonej w konstrukcji dachu
wg projektu konstrukcyjnego

Vśw=160 m3/h
dn160

Wyrzutnia powietrza grawitacyjna dn 315
na podstawie dachowej typ B/II dn 315
obsadzonej w konstrukcji dachu
wg projektu konstrukcyjnego

dn160
Vśw=160 m3/h

Czerpnia powietrza świeżego dn 160
na podstawie dachowej typ B/II dn 160
obsadzonej w konstrukcji dachu
wg projektu konstrukcyjnego

dn160
Vśw=160 m3/h

Czerpnia powietrza świeżego dn 160
na podstawie dachowej typ B/II dn 160
obsadzonej w konstrukcji dachu
wg projektu konstrukcyjnego

AS

Agregat skraplający AS-Qcgł= 40kW, G=275kG
BxGxH = 1340x1740x840
obsadzony na konstrukcji
wsporczej na dachu
wg projektu konstrukcyjnego
Hsp=+8,4m

OZNACZENIA:

- kanał nawiewny
- kanał wywiewny
- Przewody instalacji freonowej – gaz
- Przewody instalacji freonowej – ciecz
- skropliny
- CAV — regulator stałego wydatku
- przepustnica regulacyjna
- ZW125 — zawór wentylacyjny wywiewny
- nagrzewnica elektryczna
- K1 — klimatyzator wnętrzowy K1
- anemostat nawiewny z siłownikiem termostatycznym — Vn=600 m3/h
- AS — agregat skraplający — dn15,88/9,52

ROZBUDOWA POLEGAJĄCA NA SZKLANEJ ZABUDOWIE CZĘŚCI PATIO PAWILONU XVIII
dz.ew.4147/41 i 437/31 i 439/41
44-201 RYBNIK, UL.GLIWICKA 33

TEMAT:
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul.Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

INWESTOR:
CUDZIŁO ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
Ul. Obozowa 22 lok. 27, 01-161 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr. inż. Danuta Michalczewska
nr upr. Wa-514/91

PROJEKTANT:
mgr. inż. Małgorzata Marciniak
nr upr. MAZ/0057/PWOS/14

SPRAWDZAJĄCY:

WENTYLACJA MECHANICZNA	06.2022	1:100

BRANŻA/DATA/SKALA:

PROJEKT TECHNICZNY RZUT DACHU	02	W.02

FAZA OPRACOWANIA/TYTUŁ RYSUNKU/REWIZJA/NR RYSUNKU: