



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571334571
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Zgorzelec, dnia 13.11.2020 r.

Znak sprawy: 36/ZP/2020
DZP/ 319 /2020

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę agregatów prądotwórczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE

Komisja Przetargowa, w trakcie badania i weryfikacji złożonych ofert w niniejszym postępowaniu, stwierdziła błędy w opisie przedmiotu zamówienia, które na bieżącym etapie postępowania przetargowego nie są możliwe do skorygowania, co powoduje brak możliwości zawarcia ważnej umowy przetargowej.

Zamawiający w formularzu opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ), błędnie dokonał opisu przedmiotu zamówienia, podając moc znamionową obu agregatów prądotwórczych zamiennie z mocą awaryjną.

W opisie przedmiotu zamówienia jest:

- Agregat prądotwórczy, ul. Nadbrzeźna 5a w Zgorzelcu: jest zapis: Moc znamionowa 110 kVA (88kW) (+/-5%); moc awaryjna agregatu nie mniej niż 100 kVA (80 kW), a winno być: Moc znamionowa 100 kVA (80kW) (+/-5%); moc awaryjna agregatu nie mniej niż 110 kVA (88 kW).
- Agregat prądotwórczy, ul. Rolnicza 25 w Sieniawce: jest zapis: Moc znamionowa 550 kVA (440 kW); wymagana moc awaryjna agregatu nie mniej niż 500 kVa (400 kW) (+/-5%), a winno być: Moc znamionowa 500 kVA (400 kW) (+/-5%); wymagana moc awaryjna agregatu nie mniej niż 550 kVA (440 kW).

Powstałe błędy powodują niemożliwą do usunięcia wadę, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu, zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
- Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Wykonawca
- 2) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 3) **PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA E-MAIL**
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi:

Radosław Jabłoński – Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 571 334 686

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” nr:
RDPS.09.03.00-02.0022/20