

### Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający oczekuje dostarczenia i zamontowania urządzeń klimatyzacyjnych jednostki **split** (jedna jednostka zewnętrzna oraz jedna jednostka wewnętrzna) **w ilości 9 sztuk** oraz urządzenia klimatyzacyjnego jednostki **multi split** (jedna jednostka zewnętrzna oraz dwie jednostki wewnętrzne) **w ilości 1 sztuki** zgodnie z poniższą charakterystyką:

1. Sala Szkoły Rodzenia - jednostka split - klimatyzator o mocy min. 7 kW – 240V - 1szt.
2. Oddział Wewnętrzny:
  - a. sala OiOM - jednostka split - klimatyzator o mocy min. 7 kW – 240V - 1szt.
  - b. pokój Oddziałowej - jednostka split - klimatyzator o mocy min. 2,5 kW – 240V - 1szt.
3. Oddział Chirurgii Ogólnej:
  - a. sala przygotowań oraz dyżurka pielęgniarek – jednostka multi split – klimatyzator o mocy min. 2x2, 5 kW – 240V – 1 zest.
4. Oddział Pediatriczny:
  - a. pokój zabiegowy na pierwszym piętrze - jednostka split - klimatyzator o mocy min. 3,5 kW – 240V - 1szt.
  - b. pokój zabiegowy na drugim piętrze - jednostka split - klimatyzator o mocy min. 3,5 kW – 240V - 1szt.
  - c. pokój Oddziałowej - jednostka split - klimatyzator o mocy min. 2,5 kW – 240V - 1szt.
5. Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej:
  - a. pokój przechowywania leków - jednostka split - klimatyzator o mocy min. 5 kW – 240V - 1szt.
6. Oddział Ginekologiczno- Położniczy:
  - a. pokój zabiegowy z lekami - jednostka split - klimatyzator o mocy min. 7 kW – 240V - 1szt.

#### Oferowane klimatyzatory powinny być :

1. wyposażone w technologię inwerterową zapewniającą płynną regulację pracy sprężarki, redukując cykle włączania i wyłączania się urządzenia, pomniejszając w ten sposób pobór prądu, gwarantując oszczędność energii, redukując jej zużycie w stosunku do urządzeń typu on/off.
2. wyposażone w agregat zmiennej mocy chłodniczej i grzewczej, przystosowane do pracy całorocznej w zakresie temperatur zewnętrznych od minus 15 oC do plus 50 oC;
3. wyposażony w jonizator, który poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Dodatkowo neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
3. sterowane pilotem bezprzewodowym;
4. zapewniać nawiew powietrza poprzez filtr zapewniający wymaganą czystość powietrza –zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – opcja klimatyzatora z filtrem antybakteryjnym HEPA i AIR ( filtr likwidujący większość zanieczyszczeń mechanicznych równocześnie dezynfekujący powietrze z komórek grzybów, pierwotniaków, bakterii oraz wirusów na poziomie 99,97%) dotyczy:
  - Oddział Wewnętrzny - sala OiOM na drugim piętrze.;
  - Oddział Pediatriczny - pokój zabiegowy na pierwszym piętrze. oraz pokój zabiegowy na drugim piętrze.;
  - Oddział Ginekologiczno-Położniczy - pokój zabiegowy z lekami na pierwszym piętrze.