

Szczytno, dnia 12 września 2024 r.

Nasz znak: RR.PFZ.271.21.2024

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczytno**”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udostępnia treść zapytania z dnia 11.09.2024 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zamawiający pomimo , że ma prawo oczekiwać odpowiednich cech produktu i jego funkcjonalności to jednak nie może ingerować i wskazywać konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych. Wymagając mocowania szyby na całym jej obwodzie nie tylko żąda konkretnego rozwiązania technicznego ale również ogranicza wybór do konkretnych opraw i ich producentów wpływając tym samym na ograniczenie konkurencji.

Zamawiający , wprowadzając taki zapis miał przypuszczalnie na myśli otrzymanie oprawy oświetleniowej o odpowiedniej klasie szczelności .Mocowanie szyby jak również innych elementów mających wpływ na szczelność oprawy potwierdzona jest w dokumentacji fotograficznej i technicznej ENEC/ENEC+ i jest osiągnięta różnymi technologiami. Nie można założyć , że zastosowanie ramki będzie lepszym lub gorszym rozwiązaniem. O tym decydują bardzo restrykcyjne badania opraw oświetleniowych . Równie dobrze można przyjąć, że zastosowanie ramki mającej inną objętość cieplną wywoła po rozgrzaniu naprężenia mogące z czasem doprowadzić do pęknięć ramki lub oprawy. Zastosowanie kilku punktowego docisku szyby hartowanej bez ramki jest wolna od takiego ryzyka. To oczywiście rozważania czysto teoretyczne gdyż decydującym potwierdzeniem prawidłowości zastosowanych rozwiązań są raporty z badań i konkretne certyfikaty potwierdzające deklarowane przez producenta parametry oprawy. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od zapisu : "nie dopuszcza się szyby mocowanej elementami umieszczonymi jedynie w narożnikach szyby." W przypadku podtrzymania wymagania prosimy o raporty z badań wykonane w takiej samej lub równoważnej metodologii badań jak ENEC/ENEC+

Odpowiedź

Dopuszcza się zastosowanie opraw spełniających wymagania normy PN-EN 60598-2-3:2006P potwierdzone certyfikatem ENEC, ENEC+ bez względu na rodzaj mocowania szyby. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie szczelności zgodnie z normą PN-EN 60598-2-3:2006P.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ z dnia 04.09.2024 r. i są wiążące dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1. Dział XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

zapis: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12.10.2024 r.” **otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15.10.2024 r.”

2. Dział XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

zapis „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 13.09.2024 r., do godz. 9:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy”

otrzymuje brzmienie:

„Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.09.2024 r., do godz. 9:05 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy”.

3. Dział XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

zapis „Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2024 r., o godz. 9:00.”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2024 r., o godz. 9:05.”

4. Dział XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT

zapis „Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 13.09.2024 roku o godz. 9:05.”

otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 16.09.2024 roku o godz. 9:05.”

Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski