



Strona internetowa prowadzonego postępowania.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Modernizacja źródła ciepła dla budynków szkolnych w Bolkowie - RFIL”

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2,6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami .

1) Czy zamawiający zmniejszy wysokość należytego wykonania do wartości 2%?

Odp.: Nie , Zamawiający nie przewiduje zmian zawartych w SWZ w tym zakresie

2) Czy zamawiający wydłuży termin realizacji na 220 dni? Czas oczekiwania na pompy ciepła aktualnie to minimum 6 mc, inwertery podobnie.

Odp.: Zakres ewentualnych zmian został opisany w paragrafie 19 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ

3) Czy zamawiający dopuści kotły gazowe kondensacyjne z wymiennikiem ze stali nierdzewnej. Wymiennik z stali nierdzewnej jest wymiennikiem , które nie wymaga rygorystycznej jakości wody, jest trwalszy. Kotły posiadają gwarancje 10 lat co w przypadku wymienników krzemowo aluminiowych jest nieosiągalne

Odp.: Nie, Kotły z wymiennikami krzemowo aluminiowymi mają co najmniej 5 letnią gwarancję; są to kotły gwarantujące dużo niższe emisje zanieczyszczeń. Proszę sprawdzać wskaźniki emisyjności

4) w dokumentacji - opisie są podane w różnych miejscach różne moce pomp ciepła i moce kotłów gazowych. Proszę o jednoznaczną odpowiedź jaka ma być sumaryczna moc dla pomp ciepła i dla kotłów gazowych . Proszę dla jakiej temperatury są obliczenia?

Odp. : parametry pomp ciepła są podane w funkcjach temperatur zewnętrznych (dlatego są różne wartości), ale w każdym miejscu są przytaczane te same wiadomości, dodatkowo kluczowym jest zachowanie parametru minimum +55 na zasilaniu instalacji grzejnikowej w całym przedziale temperatur zewnętrznych. Kotły opisywane w kartach jako 215 (również



mają podawane te sama wartość - wg kart katalogowych 210 kW mocy nominalnej.)
Wszystkie obliczenia są dla temperatur normowych - Bolków leży w III strefie.

5) Proszę podać kontakt do osoby w celu umówienia wizji lokalnej

Odp.: Pan Krzysztof Nowakowski tel. 75 74 13 215 wew. 210

6) Gdzie można zapoznać się z dokumentacją papierową, która będzie przekazana wykonawcy?

Odp.: z dokumentacją w wersji papierowej można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, Rynek 1, 59-420 Bolków w godzinach od 8 :00 do 14 : 00.

7) Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli PV o większej mocy niż zakładane w projekcie?

Odp. : dopuszcza się stosowanie paneli o większej mocy, ostateczna moc instalacji musi być zgodna z dokumentacją, obowiązkiem Wykonawcy w przypadku stosowania innych paneli jest sprawdzenie czy istniejące dachy posiadają wystarczającą powierzchnię.

8) W zamówieniu jest napisane, że kotłownia będzie w nowym budynku.

Czy to będzie nowy budowany budynek? Czy to będzie inne pomieszczenie niż aktualnie zagospodarowane jako kotłownia?

Odp.: część rysunkowa pokazuje, że chodzi o nową lokalizację w stosunku do kotłowni istniejącej. (obecna kotłownia znajduje się w budynku administracyjnym, nowa kotłownia zaprojektowana jest w istniejącym pomieszczeniu budynku szkoły)

9) Prosimy o zamieszczenie brakującego rysunku PT nr S01 Rzut kotłowni .

Odp.: Zamawiający przekazuje w załączniku brakujący element dokumentacji technicznej rysunek PT nr S01 Rzut kotłowni, który stanowi obowiązujący element dokumentacji technicznej .

W związku z koniecznością zmiany miejsca lokalizacji przyłącza instalacji gazowej zewnętrznej do przyłącza wykonanego przez Polską Spółkę Gazownictwa. Zamawiający zamieszcza Zmienione załączniki graficzne Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) i Rysunek S02 – Projektu Technicznego (profil podłużny zewnętrznej instalacji gazu), które stają się obowiązującymi Załącznikami dokumentacji technicznej.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) dokonuje



GMINA BOLKÓW

przedłużenia terminu składania ofert i zmiany SWZ tj. w rozdziale 8 pkt. 8.1 oraz pkt. 8.4, w rozdziale 9 pkt.1,

Dodany zostaje do dokumentacji projektowej rysunek PT nr S01 Rzut kotłowni, który stanowi obowiązujący element dokumentacji technicznej .

Obowiązująca wersja SWZ wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje opublikowana jednocześnie z niniejszym pismem. Oferty należy składać na podstawie obowiązującej wersji SWZ, załączników i dokumentacji.

Rozdział 8 pkt.8.1 SWZ otrzymuje brzmienie

„ 8.1 Składanie ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na stronie platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/bolkow> w terminie do dnia **21.11.2022 r. do godz. 10.00**”.

Rozdział 8 pkt. 8.4 SWZ otrzymuje brzmienie :

„8.4 Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.11.2022 r. o godzinie 10:15** za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie zakupowej ofert.”.

Rozdział 9 pkt. 9.1 SWZ otrzymuje brzmienie

„9.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **20.12.2022r.**”.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są dla Wykonawców wiążące .

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu .

**BURMISTRZ
BOLKÓWA**
Grzegorz Kucab

K. Nowakowski

