



**Łukasiewicz**

PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

I.dz. 800/2022/W

Wrocław dn. 29.03.2022 r.

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawa filtrów HEPA do instalacji wentylacyjnych**”, **sprawa nr: PO.271.16.2022**

- I. Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

### Pytanie 2:

Czy świadectwo jakości/ protokół badania zgodny z normą PN-EN 1822-2019 oraz badania skuteczności filtracji wg PN-EN ISO 29463-5:2018 danego filtra posiadające wszystkie parametry będzie uznany za dokument równoważny z certyfikatem Euroventu.

### Odpowiedź 2:

Zamawiający nie uznaje w/w dokumentów za równoważne w stosunku do certyfikatu Eurovent.

### Pytanie 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie zapisów zal. Nr 1.1 formularz wyceny Budynek 1BC

Lp.	Nr. Pom.	Nawiew/wywiew	Klasa filtra	Wymiary	Wydajność (przepływ) minimalna	Maksymalna wartość oporu początkowego przy wymaganym przepływie z kolumny G
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
-	-	<i>NW</i>	-	<i>mm</i>	<i>m3/h</i>	<i>Pa</i>
1	0.25	N	H13	610x610x78-80	1200	150
2	0.25	W	H13	610x610x78-80	1200	150

Pozycja zaznaczona na czerwono winna być podana w wartości 250Pa przy założeniu, że filtr ma posiadać przepływ powietrza 1200m<sup>3</sup>/h. Nie istnieje na rynku technologia wykonania tkaniny filtracyjnej o tak doskonałych parametrach efektywności. Jeśli ta informacja jest trudna do zweryfikowania przez Państwa, ułatwieniem będzie przesłanie nam karty katalogowej tego produktu, bądź też zdjęcie metryczki filtra.

### Strona 1 z 2





**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

### **Odpowiedź 3:**

Zamawiający w Formularzu wyceny (budynek 1BC) błędnie wskazał wartość 150 Pa jako maksymalna wartość oporu początkowego. Poprawna wartość to 250 Pa.

W związku z powyższym Zamawiający poprawia wartości ze „150 Pa” na „**250 Pa**” w budynku 1BC w Formularzu wyceny oraz odpowiednio w Opisie przedmiotu zamówienia.

II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 PZP, zmienia treść SWZ w poniższym zakresie:

1. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia **04.04.2022 r. do godz. 11:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert o godz. 11:30.
2. Jednocześnie Zamawiający zmienia pkt. 14.1 SWZ w następującym brzmieniu: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **03.05.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
3. Zamawiający poprawia w Formularzu wyceny nazwę kolumn „Wartość netto” na „**Wartość jednostkowa brutto**”. Poprawiony Formularz wyceny stanowi załącznik do niniejszego pisma.

*Sporządziła: M. Krzymińska*

### **Strona 2 z 2**

