



Prezydent Elbląga

Elbląg, dnia 21 listopada 2024 r.

DZP.271.87.2024.EG

EOD 55617

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**  
**udzielone w dniu 21 listopada 2024 r.**

Dot. postępowania DZP.271.87.2024.EG:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 24 przy ul. Brzechwy 5 w Elblągu w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

**PYTANIE**

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał między innymi: "dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów zakresie instalacji elektrycznej, odgromowej, p.poż., oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego".

W/w zapis nie ma żadnego związku z termomodernizacją budynku i w celu zdefiniowania zakresu koniecznych działań wymaga wykonania ekspertyzy p.poż. i jej uzgodnienia z KWSP, a następnie w oparciu o uzyskane uzgodnienie wykonania projektu branżowego. W związku z powyższym proszę o informację w jakim zakresie ma nastąpić dostosowanie budynku do przepisów p.poż.

W przypadku podtrzymania konieczności dostosowania budynku do przepisów p.poż., bardzo proszę o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej o 3 miesiące tj. do 6 miesięcy

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie dot. przebudowy obiektu, a jedynie robót termomodernizacyjnych z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących. Wymienione roboty towarzyszące z zakresu instalacji elektrycznych nie wymagają wykonania ekspertyzy p.poż. i jej uzgodnienia z KWSP.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

  
Agata Kosiorek

wz. PREZYDENTA MIASTA

  
Piotr Kowal  
WICEPREZYDENT

Urząd Miejski w Elblągu  
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 239 30 00  
fax +48 55 239 33 30

e-mail: [umelblag@umelblag.pl](mailto:umelblag@umelblag.pl)  
[www.elblag.eu](http://www.elblag.eu)