



Bolków 09.10.2023r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „ **Przebudowa nawierzchni dróg na terenie gminy Bolków**” – **Polski Ład Edycja 2** w ramach dofinansowania z **Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych** „

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2,6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

W udostępnionych plikach znajduje się dokumentacja techniczna tylko dla części dotyczącej parkingu. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia oraz pomocniczy charakter przedmiarów, prosimy o udostępnienie części opisowej dla pozostałych części składowych postępowania.

Pytanie. 2

Ul. Kamiennogórska, ul. Sienkiewicza i ul. Rycerska: dział 2.4 pomocniczego przedmiaru: SWZ nie wymienia przedmiotowych robót. Prosimy o potwierdzenie, że budowa kanału technologicznego nie jest przedmiotem inwestycji.

Ul. Kamiennogórska, ul. Sienkiewicza i ul. Rycerska: pozycja 37 pomocniczego przedmiaru: wymiana oświetlenia ulicznego - SWZ nie wymienia przedmiotowych robót. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana oświetlenia nie jest przedmiotem inwestycji.

Ul. Kamiennogórska, ul. Sienkiewicza i ul. Rycerska: prosimy o wskazanie w jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome. Prosimy o wskazanie wielkości tarcz znaków, typ etc. oraz średnice słupków.

Ul. Kamiennogórska, ul. Sienkiewicza i ul. Rycerska: pozycja 39 pomocniczego przedmiaru: SWZ nie wymienia przedmiotowych robót. Prosimy o potwierdzenie, że opisane w pozycji 39 roboty nie są przedmiotem inwestycji.

Pytanie. 3

Dotyczy „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 112418D ul. Kamiennogórska i ul. Sienkiewicza w Bolkowie na odcinku o dł. ok. 619 mb, gm. Bolków oraz 112384D ul. Rycerska w Bolkowie na odcinku 185 mb oraz nr 112386D ul. Niepodległości na odcinku o dł. ok. 90 mb razem łączna dł. ok. 900 mb, gm. Bolków.”

W związku ze znaczącymi rozbieżnościami między udostępnionym pomocniczym przedmiarem robót a opisem robót wskazanych w SWZ, prosimy o potwierdzenie, że zakres robót wskazany w SWZ jest jedyny i właściwy do rzetelnego skalkulowania przedmiotowego zakresu inwestycji.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót wchodzi:

1 – frezowanie na gr. 7 cm i wykonanie nakładki na jezdni na pow. 6900 m²: 3 cm w-wa wiążąca i 4 cm w-wa ścieralna.



- 2 – ułożenie 750 m² geosiatki szklanej 120/120 kN/m
- 3 – regulacja urządzeń obcych znajdujących się z jezdni bez ich wymiany na nowe
- 4 – regulacja wysokościowa zjazdów
- 5 – wykonanie obustronnego ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej lub kamiennej na szer. 0,3-0,4 m na ławie betonowej.
- 6 – wymiana oznakowania pionowego zgodnie z opisem w pkt 12) oraz odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego o pow. ok. 250 m².

Pytanie. 4

Dotyczy „Wykonanie nakładki asfaltowej nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 1124420D ul. Wolbromska w Bolkowie o dł. ok. 435 mb, gm. Bolków”

W związku ze znaczącymi rozbieżnościami między udostępnionym pomocniczym przedmiarem robót a opisem robót wskazanych w SWZ, prosimy o potwierdzenie, że zakres robót wskazany w SWZ jest jedyny i właściwy do rzetelnego skalkulowania przedmiotowego zakresu inwestycji.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót wchodzi:

1. Frezowanie na grubość 3-5 cm
2. Ułożenie geosiatki szklanej 120/120 kN/m na całej powierzchni jezdni
3. Wykonanie w-wy wiążącej gr. 3 cm na pow. 2265 m² + odsadzki
4. Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 5 cm na pow. 2265 m²
5. Ścinka poboczy i ich uzupełnienie kruszywem łamanym na gr. 10 cm na pow. 450 m²
6. Wymiana oznakowania pionowego.

Odp. Pytanie 1,2,3,4, przedmiot Zamówienia dla podzadań 1 i 2 należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, w przypadku podzadania nr 3 należy wykonać go w oparciu o dołączoną dokumentację projektową. Zamawiający informuje, że należy zastosować znaki drogowe w rozmiarze średnim, średnica słupka 63,3/2, folia zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami

Wraz z odpowiedziami Zamawiający dołącza obowiązującą dokumentację techniczną

Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej? Z OPZ nie wynika taka informacja, natomiast w postępowaniu nie została zamieszczona dokumentacja ani PFU.

Odp. Pytanie 5 . Nie

Pytanie. 6

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie edytowalnych wersji załączników do SWZ, tj.:

- Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty
- Załącznik nr 2 a - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 2 b - Oświadczenie Wykonawcy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu



- Załącznik nr 3 a - Oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 3 b - Oświadczenie podmiotu trzeciego spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 4 - Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - zgodnie z art. 22a ustawy PZP

Odp. Pytanie 6 : Zamawiający dołączy wraz z odpowiedziami stosowne załączniki w wersji edytowalnej.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) dokonuje przedłużenia terminu składania ofert i zmiany SWZ i załączników tj. Obowiązująca wersja SWZ wraz z załącznikami zostaje opublikowana jednocześnie z niniejszym pismem. Oferty należy składać na podstawie obowiązującej wersji SWZ, załączników i dokumentacji.

Rozdział XVII pkt.1 i 3 SWZ otrzymują brzmienie „XVII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT „

1. Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **17.11.2023r do godz. 12.00”.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.11.2023 r. o godz. 12 : 15** za pośrednictwem Platformy

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są dla Wykonawców wiążące . Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu .

Podpisano przez
Burmistrz Bolkowa
Grzegorz Kucab
09.11.2023r.