


- 

LED DT XL, doświetlenie prod. FLOWAIR  
V= 9000/100/750 m³/h  
I=1,3/1,52 A N=260/350/450 W  
Zasilanie: 220V/50Hz Masa: 19,5 kg  
Wysokość montażu max. 10 m  
STEROWANIE: w standardzie termostat pomieszczeniowy
- 

WZ400 DA250 UNIWERSAL  
WYWIETRZAK ZINTEGROWANY  
500/1500/3 m³/h  
400V, MAX POBÓR MOCY ELEKTR. 370 W
- 

Promiennik elektryczny, wysokotemperaturowy  
np. ECOSUN  
moc grzewcza 3600 W  
Zasilanie: 400V/50Hz Masa: 17,0 kg  
Wysokość montażu: 3,5-4,5 m  
montaż na łączuchach do konstrukcji dachu
- 

instalacja hydrantowa

		<b>Heko Sp. z o.o.</b> <b>ul. Jugosławiańska 41,</b> <b>60-301 Poznań</b>		<div></div> <div></div>		<b>Gmina Komorniki</b> <b>ul. Stawna 1</b> <b>62-052 KOMORNIKI</b>			
<b>Inwestor:</b>		<b>Gmina Komorniki ul. Stawna 1 62-052 KOMORNIKI</b>							
<b>Obiekt:</b>		<b>PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH W SZRENIAWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NA TERENIE NA DZ. NR 7 / 18 JEDN.EWIDEN. 302107.2 OBRĘB 0006 ROSNOWO SZRENIAWA</b>							
<b>Lokalizacja:</b>		<b>nr dz.7 / 18 jedn.ewid.:302107.2 ;obręb: 0006 Rosnowo Szreniawa ; powiat :poznański ; województwo:wielkopolskie</b>							
<b>Nazwa rysunku</b>		<b>HALA SPORTOWA RZUT PRZYZIEMIA</b>							
<b>Branża:</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>		<b>Specjalność</b>		<b>Nr uprawnień</b>		<b>Podpis</b>	
<b>Projektował:</b>		mgr inż. Małgorzata Obst		uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych		57/P/98			
<b>Sprawdził:</b>		mgr inż. Halina Karmolińska-Słotkowska		uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeńw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych		26/P/97			
<b>Opracował:</b>									
<b>NR PROJEKTU:</b>		P_27_2022		<b>SKALA:</b>		1:200		<b>STADIUM:</b> PT	
<b>REWIZJA:</b>		00.00.00.00.00		<b>DATA:</b>		12.2023 r		<b>NR RYSUNKU:</b> IS-04	