



- UWAGA:
- Wentylacja szybu grawitacyjna poprzez otwór w ścianie bocznej o przekroju większym od 1% przekroju przezecznego szybu.
 - W nadszyciu zaistniałowy dźwiger montażowy Q=500kg.

| | | |
|-----|--------|---|
| A | 43504. | E |
| B | 27154. | F |
| A-B | 16350. | G |
| C | 22520. | H |
| D | 13840. | I |

Obciążenia dynamiczne [N]

P.T. WBUDOWANIA DZWIIGU OSOBOWEGO

Objekt: Budynek Powiatu Gdańskiego przy ul. Granwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim.

podziółka: rys. nr 2/3

rys.: PRZEKRÓJ PIONOWY SZYBU DZWIIGU

Q= 630 kg v= 0,62 m/s nr fabr. PO2H0294

projektował: K. Łatka

sprawił: mgr inż. F. Cieślak

Z ramienia przedsiębiorstwa

WŁAŚCICIEL

Eugeniusz Piława

Uzgodniono z UDT O/Gdańsk

w dniu 16.09.2002.

INSPEKION

Urzedu Dozoru Technicznego

0626

mgr inż. Dominik Olczyk