



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
WZP-3.181.14.122

Warszawa, 07 lutego 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „**Wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach KSP**”
WZP-147/22/11/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), uprzejmie informuje o **treści pytania oraz o udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:**


Pytanie nr 1:

Czy Wykonawca musi przyjąć w przypadku złego stanu instalacji elektrycznej bądź instalacji elektrycznej niespełniającej wymagań przepisów Prawa Budowlanego wymianę nowej instalacji? Sytuacja miała miejsce w piwnicach komend

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zadaniem Wykonawcy jest wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego a nie wymiana przewodów, jednak po stwierdzeniu niesprawnej instalacji (złej rezystancji izolacji, braku ciągłości przewodów) należy uszkodzone odcinki przewodów wymienić.

Odpowiedź na pytanie do treści SWZ jest wiążące dla stron i musi być uwzględnione w składanych ofertach.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Robert BURASINSKI