

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2022-05-26

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.8.2022.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu, Gmina Rewal”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie:

„1. w związku z montażem 3 sztuk okien na dachu istniejącym oraz wymianie pokrycia proszę o podanie układu warstw dachu istniejącego wraz z informacją o rodzaju stropu istniejącego (monolityczny czy prefabrykowany). Informacja ta jest kluczowa z punktu widzenia przewiercania stropu do montażu okien. Czy jest na to zgoda projektanta konstruktora, a jeśli nie to po czyjej stronie będzie wykonanie projektu konstrukcyjnego?”

Odpowiedz.

Zamawiający zapewni w działania Nadzoru Autorskiego , który w trakcie budowy na podstawie odkrywek w miejscu projektowanych okien połączeniowych opracuje dla Wykonawcy szczegółowe zalecenia sposobu wykonania w stropodachu istniejącym otworu pod osadzenie okna .

Do kalkulacji przyjąć, że konstrukcja nośna stropodachów jest z płyt prefabrykowanych typu Żerań.

Dla każdego otworu przyjąć dodatkowo konieczność osadzenia w ścianach 2 szt belek stalowych z dwuteownika 180 cm l=650 cm + wylewki żelbetowe gr. 20 cm o obrysie : 0,5x6,0 m .

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski