

**SPECYFIKACJA**  
**Naprawa mieszadła**

1. Naprawa mieszadła Firmy Grundfos typu AFG.22.130.78.Ex.51A.A, nr 98522721
2. Wymiana części i wykonanie następujących czynności
  - przekładnia step 1 nr kat. 95065494
  - przekładnia step 2 nr kat. 95038554
  - łożyska silnika nr kat. 95065458
  - zestaw o-ring nr kat. 95065480
  - uszczelnienie mechaniczne nr kat. 95065462
  - uszczelnienie śmigła nr kat. 95037374
  - łożyska przekładni nr kat. 95065459.
3. Wykonawca dokona naprawy urządzenia przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.
4. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.
5. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.
6. Po stronie Wykonawcy: - transport (odbiór mieszadła do naprawy)
  - robocizna
  - odnowa powłoki lakierniczej
  - transport (przywóz naprawionego mieszadła)
  - montaż + uruchomienie