

2023 -02- 15

Poz

Podpis

Płock dnia 14.02.2023 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Ldz. TT/5/ *385* /2023

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR-I.7011.1.5.2023.MP w sprawie określenia warunków technicznych dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu naskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze” „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, iż w ramach projektowanego zadania należy uporządkować gospodarkę ściekową,

- na terenie objętym projektowaniem istnieje kanał sanitarny ϕ 0,2 m, do którego włączone są wody opadowe z obiektu hotelowego istniejącego przy ul. Kazimierza Wielkiego 13, z obiektu należącego do Muzeum Mazowieckiego przy ul. Kazimierza Wielkiego 11B oraz z obiektu Archiwum Państwowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 9B. W ramach planowanego zadania należy wyłączyć wody opadowe i roztopowe z istniejącego kanału sanitarnego.

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną należy zaopiniować w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. Dokumentacja techniczna winna być przedłożona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formie jednego pliku w formacie PDF.

W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na powyższe zadanie wszelkie niejasności dotyczące istniejącego lub projektowanego uzbrojenia winny być wyjaśniane z właścicielem infrastruktury. Ponadto, projektant w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej powinien określić sposób regulacji wysokości studni kanalizacyjnych w stosunku do docelowej rzędnej nawierzchni. Koszty regulacji ponosi inwestor zadania.

Włączenie do czynnych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej wykonują odpłatnie służby eksploatacyjne „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. Włączenie do sieci kanalizacyjnej może wykonać wykonawca przyłącza pod nadzorem służb eksploatacyjnych „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.

Roboty budowlane – montażowe winny być wykonane przez wykonawcę posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej.

Inwentaryzację powykonawczą dostarczyć należy przed przystąpieniem do odbioru końcowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

Informujemy, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

WICEPREZES ZARZĄDU

Otrzymują :

1. Adresat
2. TT a/a

Oprac. M. Olszewska

Krzysztof Buczkowski

