

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana akumulatorów w Bezprzerwowym zasilaczu napięcia gwarantowanego UPS typu AVARA MLT 20 kVA zamontowanym w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13 , tj. :

- wymianę akumulatorów CBS UPS121460 na akumulatory HRL1234 sztuk 80 w UPS-ie AVARA MLT 20 kVA
- utylizację zdemontowanych akumulatorów
- podłączenie , pomiary baterii, przegląd i uruchomienie UPS-a