



Agreement number: ECDC/HERA/2021/020

Warszawa, dnia 25.08.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Numer postępowania O.OZP 260.58.8.2022

Zamawiający - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż w postępowaniu na Dostawę i montaż systemu klimatyzacji na potrzeby serwerowni Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego dla zapewnienia właściwego środowiska pracy serwerów” wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego następującej treści:

1. Proszę o podanie miejsca usytuowania jednostek wewnętrznych kanałowych, czy w przestrzeni nad stropem podwieszonym czy pod stropem podwieszonym. W przypadku usytuowania nad stropem podwieszonym należy uwzględnić takie elementy jak: anemostaty, puszki, przewody itp.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że jednostki wewnętrzne kanałowe klimatyzacji powinny zostać zainstalowane pod sufitem podwieszonym, bezpośrednio nad szafami serwerów