

	<b>ZAWIADOMIENIE</b>
	<b>Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice</b>

<b>I.</b>	<b>W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:</b>
-----------	---

<b>1.</b>	<p>Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu sporządzonego na podstawie zamieszczonego przedmiaru robót, w związku z tym proszę o :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- podanie ilości rozbiórki naw. z MMA gr. 4cm</li><li>- podanie ilości rozbiórki podbudowy tłuczniowej</li><li>- skorygowanie ilości robót ziemnych w celu zastosowania warstw konstrukcyjnych zgodnych z dokumentacją i zamieszczonym przedmiarem</li><li>- podanie powierzchni poszczególnych warstw konstrukcyjnych z zastosowaniem odsadzek technologicznych.</li></ul>
	<p><b>Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.</b></p> <p><b>Odsadzki zostały wliczone w powiększoną powierzchnię warstw konstrukcyjnych (na każdym poziomie).</b></p> <p><b>Roboty ziemne nie ulegają zmianie ze względu na zmienioną powierzchnie rozbiórek.</b></p>

<b>2.</b>	<p>Bardzo proszę o informację czy dopuszczają Państwo kruszywo wapienne na podbudowę.</p>
	<p><b>Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.</b></p>

<b>Zatwierdzam</b>
<b>Marek Karólewski</b> Z-ca Wójta Gminy Inowrocław