

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Jeleniej Górze
ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 752 68 65, (75) 645 97 50

dwkz-jg@dwkz.pl
ePUAP: /dwkz/skrytka
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



JG/N.5183.1358.2023.PO

Jelenia Góra, dnia 15 stycznia 2024 roku

**Gmina Miejska Piechowice
ul. Kryształowa 49
58-573 Piechowice**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.12.2023 r. (data wpływu 20.12.2023 r.), Pana Arkadiusza Depczyńskiego, pełnomocnika Gminy Miejskiej Piechowice, z/s ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, o wydanie wytycznych dla przedsięwzięcia pn. „wymiana części pokrycia dachu zabytkowego dworca przy ul. Kolejowej w Piechowicach”, na działce nr 115/9, obręb 0004 Piechowice, Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, działający z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, przekazuje następujące stanowisko w sprawie:

1. Z dostępnych archiwalnych przekazów przedmiotowego budynku oraz innych budynków stacyjnych linii kolejowej nr 311 (tzw. Kolei Izerskiej), takich jak stacja Jelenia Góra Zachodnia, stacja Jelenia Góra Cieplice oraz stacja Jelenia Góra Sobieszów, posiadających analogiczną formę architektoniczną, wynika iż historycznym pokryciem dachów głównych ww budynków był łupek kamienny. W związku z powyższym postuluje się o przywrócenie jako pokrycia dachu głównego łupka naturalnego. Dopuszcza się zastosowanie łupka sztucznego lub blachy układanej w karo.
2. Na dachu płaskim skrzydła wschodniego dopuszcza się zastosowanie pokrycia z papy lub blachy układanej w karo lub na rąbek stojący w kolorze analogicznym do koloru dachu głównego;
3. Na dachu skrzydła zachodniego dopuszcza się zastosowanie pokrycia analogicznego do pokrycia dachu głównego lub blachy na rąbek stojący w kolorze analogicznym do koloru dachu głównego;
4. Bezwzględnemu zachowaniu podlega forma lukarn dachowych. Dopuszcza się pokrycie dachów lukarn w całości z blachy płaskiej w kolorze analogicznym do pokrycia dachu;
5. Dopuszcza się docieplenie połaci dachu w grubości jego konstrukcji. Wstępnie dopuszcza się docieplenie zewnętrzne połaci dachów skrzydła zachodniego i wschodniego, pod warunkiem zastosowania rozwiązań projektowych gwarantujących odwzorowanie proporcji i grubości okapów dachowych. Wyklucza się zastosowanie uwydatnionych maskownic czołowych okapu.
6. Postuluje się zastosowanie rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej. Dopuszcza się inne rozwiązania kolorystyczno-materiałowe dla tych elementów, jeśli wynikać to będzie z analizy estetycznej docelowych rozwiązań elewacyjnych;
7. Należy dążyć do przywrócenia zdegradowanych lub zniszczonych oryginalnych elementów budynku oraz usunięcia współczesnych elementów dysharmonizujących.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
Kurek
mgr Krzysztof Kurek
KIEROWNIK DELEGATURY
w Jeleniej Górze

Otrzymują:

1. pełnomocnik – Arkadiusz Depczyński
2. aa/PO

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi starszy Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych – Paweł Orłowski – te. 075 64 59 755 (w godz 9.00-12.00), p.orlowski@dwkz.pl