

GWŚ.7021. 164 .2021

Skołoszów 2 listopad 2021 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Gminy Radymno Sp. z o.o.
KRS 0000461886
Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno
NIP 792228887, KONTAKT 180940143
tel./fax 16 628 1265, 16 628 49 36

ILON Pracownia Projektowa
Mateusz Hołub
ul. Sportowa 17/13
37-111 Rzeszów

Warunki techniczne wykonywania robót

przy kolizjach z siecią wodociagową podczas prac wykonywanych na zadaniu „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1793R Radymno - Waclawice w km 6+043 do km 6+200 wraz z infrastrukturą techniczną w m-ci Zablotce”

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09. 2021 r. o wydanie warunków technicznych Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o. o w Skołoszowie opiniuje pozytywnie rozwiązania projektowe w opracowanej dokumentacji:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1793R Radymno - Waclawice w km 6+043 do km 6+200 wraz z infrastrukturą techniczną w m-ci Zablotce”

PKGR informuje, że podczas wykonywania w/w prac należy zwrócić uwagę na występującą kolizję z istniejącą siecią wodociagową PVC Dz=90mm w km 6+063; w ciągu drogi powiatowej 1793R Radymno - Waclawice.

Przy wykonywaniu robót ziemnych (pogłębianie rowów, wykonywanie koryta pod chodnik) należy sprawdzić usytuowanie zakończenia rury ochronnej na istniejącym wodociagu . W przypadku gdy rura ochronna ma zakończenie w pasie drogi powiatowej należy ją przedłużyć poza granicę pasa drogowego. Koszty związane z w/w robotami należy uwzględnić w kosztach budowy.

Prace prowadzone w obrębie czynnej sieci wodociagowej wykonywać po uprzednim zawiadomieniu i pod nadzorem pracowników PKGR w Skołoszowie.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO
Józef Pietryna