



ZASILANIE		Obwód nr 1	Obwód nr 2		Obwód nr 3	Obwód nr 4	Obwód nr 5	Obwód nr 6	Obwód nr 7	Obwód nr 8	Obwód nr 9	Obwód nr 10	Obwód nr 11	Obwód nr 12	Obwód nr 13	Obwód nr 14	Obwód nr 15	Obwód nr 16	Obwód nr 17	Obwód nr 18
	Ochrona przeciwprzep. klasa C	Piec	Kocioł	Rezerwa	Patelnia	Patelnia	Zmywarka	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Rezerwa	Oświetlenie	Oświetlenie	Okapy	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacyjna	Kurtyna powietrzna	Klimatyzacja	Separator
		YKY 5x16	YDY 5x6		YDY 5x6	YDY 5x6	YDY 5x6	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5		YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 3x2,5	YKY 3x2,5
		30,2kW	7,0kW		9,0kW	9,0kW	10,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW		1,0kW	1,0kW	1,0kW	2,0kW	2,0kW	6,0kW	2,0kW	1,0kW

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA zgodnie z PN-HD 60364-4-41

PRACOWNIA PROJEKTOWA "GOYA" Sławomir Gierliński
 Plac Niepodległości 32 | 62-035 Kórnik
 e-mail: biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992

inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
 ul. Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

obiekt: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
 Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kórnik

branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

temat: TABLICA KUCHNI TK – SCHEMAT IDEOWY

Projektował: MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI	nr uprawnień: WKP/0187/POOE/11	data: 11.2023	podpis:	nr rys. E-05
---	--------------------------------	---------------	---------	---------------------