





STAL - AIII 34GS i A0 St0S-b
BETON - C20/25
OTULINA - 2cm

- UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU, GDY POJAWI SIĘ JAKAKOLWIEK ROZBIŻNOŚĆ W INFORMACJACH ZAWARTYCH W OPISACH LUB NA RYSUNKACH, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKNTANTEM W CELU ICH WYJAŚNIENIA.
 2. DŁUGOŚCI PŁYT ORAZ KIERUNKI OPARCIA
WG PRZEDSTAWIONEGO RZUTU.
GRUBOŚĆ STROPU 24cm, Z KANAŁAMI O ŚREDNICY 17,8cm.
DŁUGOŚĆ MODULARNA OD 240 DO 660cm (CO 30cm).
SZEROKOŚĆ MODULARNA 90, 120cm
PŁYTY DLA OBCIĄŻENIA ZEWNĘTRZNEGO (NORMOWEGO) 4,5kN/m²
PRZEZNACZONE DO OPIERANIA NA ŚCIANACH O GRUBOŚCI MIN. 20cm.
OBRZEŻE TYPU B
GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA NA PODPORZE (NORMOWA) 8cm
OPIERAĆ NA WARSTWIE ZAPRAWY CEMENTOWEJ O GR. 3cm
WYMAGANE ZBROJENIE PODPOROWE W SPONACH PODŁUŻNYCH
PREFABRYKATÓW STROPOWYCH ZE STALI A-0, Ø16mm.
PN-92B-03380 ELEMENTY PREFABRYKOWANE Z BETONU.
PŁYTY STROPOWE PŁASKIE.
 3. PRETY ZBROJENIOWE WIENCÓW ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI I ZAŁAMANIACH MIN. 60cm.
 4. NSB140 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE.
ROZMIESZCZENIE ORAZ DŁUGOŚCI WG PRZEDSTAWIONEGO RZUTU.
POD OPARCIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH WYKONAĆ PODMURÓWKĘ Z MIN. TRZECH WARSTW CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ KL.15 MPA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KL. MIN. 5.
 5. W2 - WIENIEC 2
WIENIEC O WYM. 24x24cm - WG PRZEDSTAWIONEGO RZUTU
ZBROJENIE NOŚNE ZE STALI A-II DOŁEM I GÓRĄ 2xØ12.
STRZEMIONA ZE STALI A-I Ø6 W ROSTAWIE CO 25cm.
ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA WIENCA SZCZEGÓLNIIE W NAROŻACH. PRETY NA DŁUGOŚCI ŁĄCZYĆ NA MIN 60cm.
 6. W2a - WIENIEC 2A - WYKONAĆ ZG. Z RYS. K3a

Przyjęto stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych grub. 24cm o max. obciążeniu charakterystycznym ponad ciężar własny stropu $g_{1k}+q_k = \min. 4,5 \text{ [kN/m}^2 \text{]}$ wg. katalogu wybranego producenta stropu.



 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA dmsprojekt.com.pl ul. Słoneczna 11A PL 64-500 Szamotuły tel./fax 61 29 216 29 GSM +48 600 99 16 05</div>		
ADRES: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAŻOWEGO REJONU DROG WOJEWODZKICH W GNIEZNI Gniezno, Alaja W.S. Reymonta 32 dz. nr ewid. 56/7 Powiat: gnieźnieński, Gmina: Gniezno Jednostka ewid.: 300301, 1 Gniezno Odrob. ewid.: 0001 Gniezno		
INWESTOR: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań		
STAN OPACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ: RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU		
PROJEKTANT GŁÓWNY - KONSTRUKTOR: INŻ. DANIEL GÓRCZYŃSKI UPR. BUD. NR WKP03032POC005		
KONSTRUKTOR SPR. MGR INŻ. PRZEMYSŁAW PIYTEL UPR. BUD. NR 71317132136/PW2001		
OPRACOWAŁA: MGR INŻ. DANA WOLCZYŃSKA		
DATA 07.2017	SKALA 1:50	NR RYS. K3