

SD1	**DACH PŁASKI OCIEPLONY**
	- membrana, gr. 0,15cm - termozgrzewalna PBR 12cm + kontrspadki styropianowe - folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm - stropodach-płyty kanałowe gr. 24cm - tynk gipsowy alternatywnie cementowo-wapienny
SD2	**DACH PŁASKI OCIEPLONY**
	- membrana, gr. 0,15cm - termozgrzewalna PBR 12cm + kontrspadki styropianowe - folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm - stropodach-płyty kanałowe gr. 24cm - sufit podwieszany na ruszcie stalowym
PG1	**POSADZKA NA GRUNCIE**
	- beton C25/30 gr.15cm zbrojona włóknem stalowym - 2 x folia PE gr. 0,05cm - beton C8/10 gr.10cm - zagęszczona mieszanka piaskowo-żwirowa gr.25cm
PG1a	**POSADZKA NA GRUNCIE**
	- beton gr.15cm zbrojona włóknem stalowym - 2 x folia PE gr. 0,05cm - beton C8/10 gr.10cm - styropian EPS PARKING gr.5cm (opaska wewnątrz na szer. 1m) - zagęszczona mieszanka piaskowo-żwirowa gr.25cm
PG2	**POSADZKA NA GRUNCIE**
	- warstwa wykończeniowa(płytki ceram./panele podłogowe) gr.2cm - szlichta cement. gr.6cm zbrojona siatką Ø4,5mm 10x10cm (dylatacje co ~2,5m) - 1 x folia PE gr. 0,05cm - styropian posadzkowy EPS-038 gr.10cm - 1 x folia PE gr. 0,05cm - beton C8/10 gr.10cm - zagęszczona mieszanka piaskowo-żwirowa gr.20cm
ST2	**STROP**
	- warstwa wykończeniowa (płytki ceram./panele podłogowe) gr.2cm - wylewka betonowa gr.6cm - folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm - izolacja akustyczna-styropian EPS-100 038 gr.2cm - strop-płyty kanałowe gr. 24cm - tynk wewnętrzny cement.-wapienny alternatywnie tynk gipsowy
ST2a	**STROP**
	- warstwa wykończeniowa (płytki ceram./panele podłogowe) gr.2cm - wylewka betonowa gr.6cm - folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm - izolacja akustyczna-styropian EPS-100 038 gr.2cm - strop-płyty kanałowe gr. 24cm - styropian EPS-040 FASADA gr.10cm - tynk wewnętrzny cement.-wapienny alternatywnie tynk gipsowy
SP	**SPOCZNIK**
	- warstwa wykończeniowa (płytki ceram./panele podłogowe) gr.2cm - płyta żelbetowa gr.. 14cm
MF1	**MUR FUNDAMENTOWY**
	- cokół do poz."0" z płytek klinkierowych gr.1cm alternatywnie z tynku żywicznego cienkowarstwowego - styropian AQUA EPS gr.10cm - mur fundamentowy żelbetowy gr.25cm, beton C20/25 W8
MZ1	**MUR ZEWNĘTRZNY**
	- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce - styropian EPS-040 FASADA gr.15cm - mur z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm - tynk wewnętrzny cement.-wapienny alternatywnie tynk gipsowy

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU, GDY POJAWI SIĘ JAKAKOLWIEK ROZBIEŻNOŚĆ W INFORMACJACH ZAWARTYCH W OPISACH LUB NA RYSUNKACH, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU ICH WYJAŚNIENIA.

2. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
dmsprojekt.com.pl
ul. Słoneczna 11A
PL 64-500 Szamotuły
tel/fax 61 29 216 29
GSM +48 609 99 16 05

ADRES:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAŻOWEGO REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE
Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32
dz. nr ewid. 567/
Powiat: gnieźnieński, Gmina: Gniezno
Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno
Obręb ewid.: 0001 Gniezno

INWESTOR:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

STAN OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ:
PRZEKRÓJ C-C

PROJEKTANT GŁÓWNY- KONSTRUKTOR: INŻ. DANIEL GÓRCZYŃSKI
UPR. BUD. NR WKP/0032/POOK/05

ARCHITEKT: MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ MOJS
UPR. BUD. NR 62/97/Lo

ARCHITEKT: MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW MATYSIAK
UPR. BUD. NR 56/97/Lo

KONSTRUKTOR SPR: MGR INŻ. PRZEMYSŁAW PYTEL
UPR. BUD. NR 7131/7132/136/PW/2001

OPRACOWAŁA: INŻ. MARIA SKARUPA

DATA	SKALA	NR RYS.
07.2017	1:50	A5