



LEGENDA:

- przewód powrotny c.o.
- przewód zasilający c.o.
- przewód impulsowy
- grzejnik
- numer pomieszczenia temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie mocy cieplnej

C2 pion instalacji centralnego ogrzewania

- Uwaga:
- Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wymiary i ilości na budowie.
 - Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
 - Wszystkie przejścia instalacji rurowych przez granice stref ppóz. oraz pomieszczenia zamknięte należy zabezpieczyć przeciwpożarowo przy pomocy rozwiązań systemowych do odporności ogniowej (EI) przenikającego elementu. Należy zastosować rozwiązania systemowe. Wszystkie przejścia ogniochronne należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną oraz oznakować za pomocą tabliczek znamionowych.
 - Instalacje podwieszać do elementów konstrukcyjnych budynku według typowych podwieszeń i punktów stałych
 - Włączenie do instalacji po przez trójnik
 - W przypadku wykonania sufitów podwieszanych należy zapewnić otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do armatury.
 - Przy odjęciu instalacji z pionów do grzejników należy zamontować zawory odcinające
 - Instalację prowadzić w brzdach ściennych lub pod stropem kondygnacji niżej.

STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANY	
Projekt techniczny	
BRANŻA	
INSTALACJE SANITARNE	
NAZWA OBIEKTU	
Przebudowa części budynku głównego WSP SA w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz budową instalacji wentylacji i klimatyzacji i Systemu sygnalizacji pożaru	
TYTUŁ RYSUNKU	
Instalacja centralnego ogrzewania	
RZUT OKULISTYKI	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:100	C.O.1
PROJEKTANT	mgr inż. DAWID DOBRZYŃSKI LOIB NR LUB/IS/0088/20 nr upr.: LUB/0306/PWBS/19 w specjalności sanitarnej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MICHAŁ KOZAK LOIB nr LUB/IS/0113/21 nr upr.: LUB/0312/PWBS/20 w specjalności sanitarnej
DATA SPORZĄDZENIA	30.08.2024
INWESTOR	
Powiat Tarnogórski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ul.Kartuszwiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
FIRMA MONEMUS AGATA STASIECZEK ul. Gospodarcza 83, 21-040 Świdnik tel.: 508 258 881, e-mail: monemus.stasieczek@gmail.com	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY". ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994: O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.804).	
NR STRONY	