






LEGENDA




-  Gniazdo pojedyncze, 1-faz. 16A/250V, IP20, p/t
-  Gniazdo pojedyncze 1-faz. 16A/250V, IP44, p/t
-  Wypust 1-fazowy
-  Wypust 3-fazowy
-  Rozdzielnica

OPIS ZASILANYCH URZĄDZEŃ:

- PPD - Punkt dystrybucji , P=2kW
- WO - Winda, P=4kW
- SP - Podnośnik schodowy, P=2,5kW
- AP - Audioprzewodniki, P=0,2kW

UWAGI:

- Trasy potwierdzić na budowie w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.
- Instalację gniazd wtykowych 1-faz. wykonać przewodem w klasie BCa. Jeśli nie opisano inaczej, gniazda montować na wys. 30cm od poziomu posadzki.
- W miejscu instalacji gniazd i wypustów zostawić zapas przewodu umożliwiający biały montaż urządzeń.
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny min. IP44.
- Ewentualne kolizje z instalacjami innych branż skoordynować w trakcie realizacji.
- Ze względu na charakter obiektu możliwość montażu urządzeń należy potwierdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
- Lokalizację gniazd i wypustów uszczegółowić na budowie.
- Należy zachować zasilanie do obwodów w pomieszczeniach nie podlegających przebudowie. Szczegółowe rozwiązania należy ustalić na etapie budowy po dokładnym rozpoznaniu układu połączeń.

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I I II PIĘTRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Historii Miasta Poznania Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div> MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL</div>			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Hibner	UPRAWNIENIA WKP/0212/P00E/19 W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA I PODPIS 06.2023 	
OPRACOWAŁ					
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jakub Wróblewski	UPRAWNIENIA WKP/0255/P00E/15 W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE		06.2023	
TREŚĆ RYSUNKU				RYSUNEK NR	
Instalacja siły- rzut wieży Vp				E-1.11	
BRANŻA	elektryczna	STADIUM proj. wykonawczy	INDEX 0455	DATA 10.2024	SKALA 1:100