

Karta danych technicznych

Umowa o przyłączenie	UP/007173/2024/O03R04	Warunki przyłączenia	WP/007173/2024/O03R04
Nazwa i adres obiektu	przepompownia ścieków , 46-262 Proślice, dz. nr 13/4		
Nowe przyłącze	Numer budynku		Numer lokalu
Parametry jakościowe energii elektrycznej parametry jej dostarczenia	Standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku		
Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:	przerwy planowanej [godz.]	16	przerwy nieplanowanej [godz.] 24
Dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:	przerwy planowanej [godz.]	35	przerwy nieplanowanej [godz.] 48
Termin obowiązywania Umowy kompleksowej lub Umowy o świadczenie usług dystrybucji	na czas nieokreślony (beztymczasowo) / do dnia	Charakter odbioru energii należy ustalić z klientem na etapie zawierania umowy regulującej dostarczenie energii elektrycznej	
Data ZI			
Kod PPE	590322413400358209	Przyłącze nr 1 (podstawowe / rezerwowe):*	
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej	zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym ZK-5947 na słupie nr 11 w kierunku instalacji odbiorcy		
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych	zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym ZK-5947 na słupie nr 11 w kierunku instalacji odbiorcy		
Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego	w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD		
Typ przyłącza	napowietrzne Na2XY-J 4x35	Napięcie dostarczenia energii elektrycznej [kV] (0,4 kV – 3-fazowe, 0,23 kV 1-fazowe)	0,4
Moc przyłączeniowa [kW]	5,0 kW	Grupa przyłączeniowa	V
Stopień skompensowania mocy biernej (tgφ) wynosi:		≤ 0,4	
Prąd znamionowy zabezpieczenia głównego [A]:	10 A	Minimalna moc umowna wynikająca z parametrów technicznych układu/systemu pomiarowo-rozliczeniowego w [kW]	Nie dotyczy
Nazwa i numer stacji transformatorowej:		Proślice Wieś	4-0043
Rodzaj układu pomiarowo-rozliczeniowego	bezpośredni		Własność licznika OSD
Przekładniki prądowe	nie dotyczy	Przekładnia A/A	nie dotyczy
UWAGI: Wysokość opłaty za przyłączenie: 201,47 PLN Prosimy o dostarczenie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia (wypełniony druk ZI) na etapie zawierania umowy regulującej dostarczenie energii elektrycznej. Realizacja dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. obiektu wymaga dostarczenia na etapie zawierania umowy regulującej dostarczenie energii elektrycznej kopii prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub kopii zgłoszenia budowy obiektu do właściwego organu administracyjnego lub oświadczenia, że budowa obiektu nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.			

Przygotował: Bogumiła Bronkowska-Krzysztozek