

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Konserwacja oraz serwis elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiekcie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 34

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji oraz serwisu naprawczego elektronicznych systemów zabezpieczeń (dalej ESZ). Usługa konserwacji wykonywana będzie cyklicznie, co 6 miesięcy tj. łącznie 4 konserwacje realizowane w miesiącu: czerwcu i grudniu 2019 i 2020 r., zgodnie z wykazem urządzeń i zakresem czynności stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do umowy, tj. **załącznikiem nr 2** do zapytania ofertowego - Istotne postanowienia umowy, oraz wymaganiami określonymi w aktualnych dokumentach normatywnych i DTR poszczególnych urządzeń. Ponadto, w miesiącu styczniu 2020 r., należy wykonać kalibrację 7 szt. detektorów metanu GAZEX DEX-12/N potwierdzoną stosownym certyfikatem wystawionym przez uprawnioną jednostkę.

Doraźny serwis naprawczy ESZ realizowany będzie we wszystkie dni tygodnia w oparciu o stawkę za każdą rozpoczętą roboczogodzinę pracy **zespołu serwisowego** uwzględniającą dojazd do obiektu, i obejmuje w szczególności wszelkie prace serwisowo-naprawcze, diagnostyczne, instalacyjne związane z wymianą i montażem podzespołów lub materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego na podstawie szczegółowych danych/parametrów poszczególnych materiałów zawartych w opracowanym przez Wykonawcę podpisanym przez obydwie Strony protokole odbioru. Na potrzeby wyliczenia całkowitej wartości zamówienia Zamawiający przyjął/zarezerwował w sumie **96 roboczogodzin** serwisowych, które mogą, lecz nie muszą zostać w całości wykorzystane w czasie obowiązywania umowy.

Czas podjęcia działań serwisowo-naprawczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej – **do 12 godzin**.

Wszelkie czynności konserwacyjne ESZ i serwisowe mogą wykonywane być jedynie przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia, a zrealizowane usługi potwierdzone będą protokolarnie oraz dokonywane będą odpowiednie wpisy do „Książki eksploatacji ESZ”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Termin obowiązywania umowy: od podpisania umowy do 31.05.2021 r.
2. Terminy konserwacji ESZ: czerwiec i grudzień 2019 i 2020 r.
3. Termin kalibracji detektorów metanu – styczeń 2020 r.
4. Terminy usług serwisowych – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.