



Bydgoszcz, 01.04.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 10 szt. węzłów ciepłych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 4 - znak sprawy 2019/S 038-086670

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 29.03.2019 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania wraz z odpowiedzią znajduje się poniżej.

Pytanie 1.

Proszę o podanie pojemności naczynia przeponowego do c.o. do projektów węzłów ciepłych na adresy: ul. Techników 3 oraz ul. Techników 6 w Bydgoszczy.

Odpowiedź

Techników 3 -pojemność naczynia c.o. 200 dm³

Techników 6 - pojemność naczynia c.o. 250 dm³

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski