



Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o.

Tarnowo Podgórne, dnia 27.06.2019 r.

L.dz. 901/PW/19

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA
TP-KOM Spółka z o.o.
ul. Zachodnia 4 (7)
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. (061) 814 64 30 fax (061) 814 74 07
NIP 777-00-04-12 Regon 63991008
konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Tarnowie Podgórnej
nr 26 1050 1533 1000 0021 455 7992

Biuro Projektów Drogowych Gmina
Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

Dotyczy: wydania warunków technicznych w celu przesunięcia hydrantów kolidujących z projektem "Rozbudowy ul. Batorowskiej w miejscowości Wysogotowo".

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnej podaje następujące warunki techniczne przesunięcia hydrantów zlokalizowanych na wysokości działek nr 167/2; 175/1 x 2 szt.; 270:

1. Hydranty, kolidujący z projektem j/w należy przełożyć poza obręb korony drogi tj. w miejsce dostępne i niezagrożające prawidłowemu funkcjonowaniu projektowanego układu drogowego np. pas zieleni.
2. Montażu każdego hydrantu należy dokonać do istniejącego kolana stopowego, na którym obecnie zamontowany jest hydrant nadziemny.
3. Należy pozostawić istniejącą zasuwę hydrantową.
4. W pobliżu zamontowanego hydrantu należy umieścić tabliczkę informacyjną, zgodnie z PN, zawiadamiającą o położeniu hydrantu.
5. Roboty instalacyjno - montażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjno - montażowych z zachowaniem należytych warunków w zakresie BHP, a zwłaszcza oznakowania i oświetlenia wykupu.
6. Montażu hydrantu i włączenia do sieci wodociągowej wolno wykonać tylko jednostce koncesjonowanej.
7. Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP- KOM Sp. z o.o. ul. Zachodnia 4 Tarnowo Podgórne pok.3 lub 4.
8. Jeżeli zachodzi konieczność ułożenia przedłużenia wraz z hydrantem z naruszeniem drogi publicznej, pobocza lub drogi i chodnika, należy do obowiązku wykonawcy uprzednie zgłoszenie o zamiarze podjęcia robót odpowiedniemu Zarządcy Drogi.
9. Przełożenie każdego hydrantu należy uwzględnić w przedmiarach robót ponieważ wszystkie koszty związane z jego przesunięciem ponosi Inwestor.
10. O przystąpieniu do wykonywania przedmiotowej inwestycji należy powiadomić TP-KOM Sp. z o.o.
11. Inwestor zobowiązany jest zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (przed zasypaniem) uprawnionemu geodecie Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza musi być zgłoszona, w formie operatu geodezyjnego, do Powiatowego ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
12. Przesunięte hydranty należy zgłosić do TP-KOM do działu wodociągów i kanalizacji w celu komisyjnego odbioru robót.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kania
Tel. 61 89 59 446

SZEF SŁUŻB WOD-KAN

mgr inż. Marek Ciszynski