



UWAGA:

- 1) Kanały wentylacyjne w istn. kominach murowanych z cegły należy udrożnić, oczyścić oraz uszczelnić na całej wysokości wkładami ochronnymi aluminiowymi, wloty kanałów z boku po przeciwległych stronach zabezpieczyć siatką stal. drobnooczkową.
- 2) Otwory w stropach wykuć w polach między belkami konstrukcyjnymi

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek
80-176 Gdańsk, ul. Sympatyczna 12/6 ,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

TEMAT:	Projekt remontu wybranych pomieszczeń szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikających z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul.Grobla IV/8 w Gdańsku Instalacje sanitarne			
INWESTOR:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żagłowa 11 80 - 560 Gdańsk / tel. 58-320-51-00 /			
LOKALIZACJA:	80-837 Gdańsk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obręb 089.			
BRANŻA:	sanitarna	Skala: 1:75	Nr rys. S/5	
RYSUNEK:	RZUT PIĘTRA - PRACOWNIA JĘZYKOWA			
OPRACOWALI:	mgr inż. Jerzy Hoppe upr. proj. nr 2470/Gd/86 (w specjalności instalacyjnej)	Data: 12.2018r.		
	mgr inż. Piotr Kęblowicz upr. proj. nr 134/Gd/2002 (w specjalności instalacyjnej)			