

ODPIS

Kutno, 2023-02-08

**STAROSTA KUTNOWSKI****PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

1. Znak sprawy: **GK.II.6630.24.2023**
2. Termin zakończenia narady: **2023-02-08**
3. Przedmiot narady: **sie kanalizacyjna**
4. Lokalizacja: **gm. Kutno, Głogowiec dz. nr 18/22, 18/13, 17, 2/3, 76**
5. Miejsce narady: **Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno**
6. Sposób przeprowadzenia narady: **Za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**
7. Wnioskodawca: **Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp. z o.o.**  

99-300 Kutno
Wojska Polskiego 10a
8. Inwestor: **GMINA KUTNO**  

99-300 KUTNO
WINCENTEGO WITOSA 1
9. Przewodnicząca narady: **Agnieszka Nawrocka - Geodeta**
10. Informacje dodatkowe:
  - a. Przedmiotem narady jest wyłączenie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
  - b. Rozwiązania techniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  - c. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 ze zm.).
11. Stanowiska uczestników narady:

Lp	Nazwa instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko Data
1	Starostwo Powiatowe w Kutnie Wydział Architektury i Budownictwa	Przedstawiciel branży powiadomiony o naradzie koordynacyjnej, nie uczestniczył w naradzie. Nie wydano opinii.	
2	ORANGE POLSKA S.A.	Przedstawiciel branży powiadomiony o naradzie koordynacyjnej, nie uczestniczył w naradzie. Nie wydano opinii.	

3	Energa-Operator SA Oddział w Płocku	<p>Opiniuj pozytywnie tras projektu z jednoczesnym podaniem warunków bezpiecznego wykonania prac przy urz dzeniach ENERGA-OPERATOR SA:</p> <p>1.W miejscu skrzy owania z istniej c infrastruktur energetyczn prace ziemne prowadzi r cznie oraz zachowa szczególn ostro no oraz wykona przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej gł boko ci istniej cych kabli nN 0,4kV. Koliduj ce miejsca oraz zbli enia winny by wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przyst pieniem do robót ziemnych. Zachowa odległo pionow mi dzy ist. kablami, a proj. sieci nie mniej sz ni wymagana norm N-SEP-E-004.</p> <p>2.W zakresie prac wyst puj zbli enia i skrzy owania z lini napowietrzn nN 0,4kV. W przypadku pracy z u yciem sprz tu zmechanizowanego w odległo ci mniejszej ni 3m od przewodów linii nN 0,4kV , prace nale y prowadzi pod nadzorem osób posiadaj cych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, po wcze niejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator SA Oddział w Płocku – Dział Zarz dzania Eksploatacj w Kutnie. W tym zakresie prace przy zbli eniu z istniej c infrastruktur elektroenergetyczn nale y prowadzi zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, a w szczególno ci z Instrukcj organizacji bezpiecznej pracy przy urz dzeniach elektroenergetycznych obowi zuj c na terenie działania Energa Operator SA.</p> <p>3.Harmonogram niezbdnych wył cze linii energetycznych na czas prac, nale y uzgadnia pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem (dla linii nn 0,4kV) w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Zarz dzania Eksploatacj , wysyłaj c zgłoszenie na adres pr_kutno@energa-operator.pl</p> <p>4.Na istniej cych kablach w miejscu skrzy owania uło y przepusty ochronne z zastosowaniem rury osłonowej dwudzielnej o dł. 1,5m:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego oraz zabezpieczy obie ko cówki rury przed zamulaniem z zachowaniem folii (niebieska) ostrzegawczej</li> </ul> <p>5.Prace ziemne w miejscach skrzy owa z infrastruktur energetyczn podlegaj odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Zarz dzania Eksploatacj .</p> <p>6.Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urz dze budowlanych bezpo rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległo ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej ni :3 m - dla linii o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1 kV,</p>	<p>Nowak Krzysztof</p> <p>2023-02-01 12:37:08</p>
---	-------------------------------------	--	---

		<p>7. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.</p> <p>8. W związku z tym, nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewskazanych lub niezainwentaryzowanych na mapie urządzeń elektroenergetycznych (w tym obcych właścicieli sieci elektroenergetycznej) kable niezidentyfikowane należy traktować jako czynne.</p> <p>9. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca</p>	
4	Gmina Kutno	Przedstawiciel branży powiadomiony o naradzie koordynacyjnej, nie uczestniczył w naradzie. Nie wydano opinii.	
5	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	brak uwag	<p>Wasiak Stanisław</p> <p>2023-02-01 09:51:32</p>
6	Multimedia Polska S.A.	brak uwag	<p>Boro Piotr</p> <p>2023-02-02 17:45:48</p>
7	NEXERA Sp. z o.o.	brak uwag	<p>Grycmacher Andrzej</p> <p>2023-02-08 08:31:54</p>
8	ITV Media Sp. z o.o.	brak uwag	<p>Łukasz Sala</p> <p>2023-02-06 08:49:08</p>
9	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi	brak uwag	<p>Gańczyk Marek</p> <p>2023-02-02 07:52:20</p>
10	Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji	brak uwag	<p>Ratajczyk Aleksandra</p> <p>2023-02-01 10:22:18</p>
11	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	brak uwag	<p>Kuberka Grzegorz</p> <p>2023-02-01 11:28:46</p>
12	Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp. z o.o.		

**Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej  
ds. Uzgadniania Sytuowania  
Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu**

**Z up. Starosty  
GEODETA**

**Agnieszka Nawrocka**

*/Podpisano elektronicznie/*