

Pz1

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm 20x20 cm

PODSYPKA PIĄSKOWA gr. 3-5 cm (1:4)

PODBUDOWA ZASADNICZA z mieszanki związanej hydraulicznie cementem o klasie wytrzymałości C3/4 gr. 15 cm

PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE ≥ 0,97

P1

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - WYKŁADZINA PCW
/ ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOM

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA SAMOPOZIOMUJĄCA ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

ISTNIEJĄCY STROP

Widoczne elementy konstrukcyjne stalowe stropu należy zabezpieczyć od stron piwnicy do klasy REI120. Zabezpieczenie wykonać np. w systemie PROMAT.

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

UWAGA: ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE DO SKUCIA

P2

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - PŁYTKI GRESOWE 60x60 cm
/ ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOM

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA SAMOPOZIOMUJĄCA ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

ISTNIEJĄCY STROP

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

UWAGA: ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE DO SKUCIA

P3

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - PŁYTKI GRESOWE 30x30 cm
/ ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOM

WYLEWKA BETONOWA gr. 7 cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

STYROPIAN EPS150 gr. 15 cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON gr. 10 cm

PIASEK gr. 20 cm (zagęszczony do IS>0,97)

W przypadku natrafienia w poziomie dna podbudowy na grunty nienośne, należy wymienić je na warstwę chudego betonu lub zasypkę uzgodnioną z geotechnikiem.

UWAGA: ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE DO SKUCIA

P4

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - WYKŁADZINA PCW
/ ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOM

POSADZKOWA WARSTWA WYRÓWNUJĄCA np. Deitermann GM 40 gr. 0,5cm, środek gruntujący np. Eurolan TG5

PŁYTA MFP grubość 2x 22mm

IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI gr 15cm

ISTNIEJĄCE DESKOWANIE DOLNE

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PŁYTY GKF MONTOWANE NA STELAŻU
RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF lub typ DFH2 gr. 2x12,5mm.

SUFIT PODWIESZANY Z WEŁNY SKALNEJ

UWAGA:
-ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE (warstwy wykończeniowe, wylewka betonowa, deskowanie górne) **DO ROZBIÓRKI.**
-WYBRAĆ POLEPĘ Z PRZESTRZENI POMIĘDZY BELKAMI
-WYKONAĆ IMPREGNACJĘ ELEMENTÓW DREWNIANYCH
-W RAZIE ODKRYCIA ELEMENTÓW ZNISZCZONYCH . WYMIENIĆ NA ELEMENTY O TYM SAMYM PRZEKROJU
-TYNK WRAZ Z MATAMI TRZCINOWYMI DO SKUCIA

P5

DOJŚCIA TECHNICZNE ZGODNIE Z RZUTEM KONDYGNACJI

MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI gr 20cm

ISTNIEJĄCE DESKOWANIE DOLNE

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PŁYTY GKF MONTOWANE NA STELAŻU
RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF lub typ DFH2 gr. 2x12,5mm.

SUFIT PODWIESZANY Z WEŁNY SKALNEJ

UWAGA:
-ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE (warstwy wykończeniowe, deskowanie górne) **DO ROZBIÓRKI.**
-WYBRAĆ POLEPĘ Z PRZESTRZENI POMIĘDZY BELKAMI
-WYKONAĆ IMPREGNACJĘ ELEMENTÓW DREWNIANYCH
-W RAZIE ODKRYCIA ELEMENTÓW ZNISZCZONYCH . WYMIENIĆ NA ELEMENTY O TYM SAMYM PRZEKROJU
-TYNK WRAZ Z MATAMI TRZCINOWYMI DO SKUCIA

UWAGA:
1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów. Wszelkie proponowane zmiany względem projektu należy uzgodnić z projektantem.
2. Specyfikację należy czytać łącznie z projektem budowlanym oraz z częścią rysunkową niniejszego opracowania.
3. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych oraz określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały i urządzenia
innych producentów, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. Zmiany należy uzgodnić z jednostką projektową.
4. Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym.
5. Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów:
-kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji
- właściwa przedmiotowa Polska Norma
- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie
6. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz
innymi dokumentami np. instrukcjami producentów. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami
7. W sprawach nie określonych w niniejszym opracowaniu obowiązują:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi, a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z odpowiednich rysunków części konstrukcyjnej.
10. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. Powierzchnia użytkowa mieszkań uwzględnia tynki wewnętrzne gr. 1,5 cm. Wymiary nie uwzględniają tynków wewnętrznych, odnoszą się do ścian w stanie surowym. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie cad mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
11. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest poinformować projektanta.
12. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku wątpliwości wykonawca winien zgłosić się do Projektanta.
13.Rysunki rzutow z zaznaczonymi rodzajami ścian oraz rysunki elewacji należy rozpatrywać łącznie.

D1

ISTNIEJĄCA DACHÓWKA CERAMICZNA

ISTNIEJĄCA WIATROIZOLACJA

IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ POMIĘDZY KROKWIAMI / UZUPEŁNIĆ IZOLACJE TERMICZNĄ Z WEŁNY
W OBRĘBIE POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWANYCH.

PAROIZOLACJA FOLIA PE

UWAGA:
-NALEŻY ROZEBRAĆ ZABUDOWY GK ORAZ ŚCIANKI DZIAŁOWE GK W OBRĘBIE PODDASZA
-WYKONAĆ IMPREGNACJĘ ELEMENTÓW DREWNIANYCH
-W RAZIE ODKRYCIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH ZNISZCZONYCH . WYMIENIĆ NA ELEMENTY O TYM SAMYM PRZEKROJU

jednostka projektowa:

PL+ SP. Z O. O.
os. Władysława Jagiełły 26c/31
60-694 Poznań
tel.: +48 600 953 648
www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, łączne z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia jednostki projektowej (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115/118)

projektant: podpis:
mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007
specjalność architektoniczna

sprawdzający:
mgr inż. arch. Andrzej Capiński
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/51/2011
specjalność architektoniczna

zespół projektowy:
mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz
mgr inż. arch. Zuzanna Król
mgr inż. arch. Aleksandra Sęk
mgr inż. arch. Justyna Stankiewicz

nazwa:

Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu

adres:
Ul. 17-go Stycznia 27, 64-360 Zbąszyń
dz. nr ewid. 435/1, obręb ewid.: 0001 Zbąszyń, jedn. ewid.: 301506_4
Miasto Zbąszyń

etap projektu: branża:
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA

kategoria rysunku:

nazwa rysunku:

PRZEKRÓJ A-A

data opracowania:	data sprawdzenia:		skala:
10.2021	10.2021		1:50
etap projektu:	kat. rys.:	nr rys.:	rewizja:
PB	PRZEKROJE	A301	