KD 1
klapa oddymiająca,

AGREGAT WODY LODOWEJ
DO CENTRALI WENT. N1W1 i N2W2
MOC CHŁODNICZA Qch=17,7 kW, m=230 kg
O WYM. 1730x725x1140mm (dł. x szer. x wys.)
Pel=8,17 kW / 400 V

PION INST. FREONOWEJ
K1.1 - Ø6,4/9,5
K1.2 - Ø6,4/9,5
K4 - Ø6,4/12,7
K2.1 - Ø6,4/9,5
K2.2 - Ø6,4/9,5
K2.3 - Ø6,4/9,5
K5.1 - Ø6,4/9,5
K5.2 - Ø6,4/9,5

KLIMATYZATOR MULTISPLIT - K1
OBSŁUGUJĄCY POM. 0.01 i 0.09
MOC CHŁODNICZA Qch=6,1 kW, m=60 kg
O WYM. 960x400x700mm (dł. x szer. x wys.)
Pel=2,87 kW / 230 V

KLIMATYZATOR MULTISPLIT - K2
OBSŁUGUJĄCY POM. 1.03, 1.14a, 1.26
MOC CHŁODNICZA Qch=8,0 kW, m=70 kg
O WYM. 980x430x790mm (dł. x szer. x wys.)
Pel=3,58 kW / 230 V

KLIMATYZATOR MULTISPLIT - K5
OBSŁUGUJĄCY POM. 1.07, 1.08
MOC CHŁODNICZA Qch=5,2 kW, m=45 kg
O WYM. 800x380x600mm (dł. x szer. x wys.)
Pel=1,78 kW / 230 V

KLIMATYZATOR SPLIT - K4
OBSŁUGUJĄCY POM. 0.20
MOC CHŁODNICZA Qch=5,2 kW, m=50 kg
O WYM. 965x400x700mm (dł. x szer. x wys.)
Pel=2,6 kW / 230 V

KLIMATYZATOR SPLIT - K3
OBSŁUGUJĄCY POM. 2.09a
MOC CHŁODNICZA Qch=2,6 kW, m=30 kg
O WYM. 780x320x540mm (dł. x szer. x wys.)
Pel=1,5 kW / 230 V

COKÓŁ DACHOWY IZOLOWANY
PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. N1 i W1
PRZEZ DACH

COKÓŁ DACHOWY IZOLOWANY
PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. N2 i W2
PRZEZ DACH

ISTN. CENTRALA WENT.

ISTN. AGREGAT CHŁODNICZY

PION INST. FREONOWEJ
K2 Ø6,4/9,5

NAWILŻACZ PAROWY Gp=10,4 kg/h
W OBUDOWIE MROZOODPORNEJ

INST. WODY LODOWEJ
2xØ63x5,8

INST. WODY LODOWEJ
2xØ50x4,6

INST. WODY LODOWEJ
2xØ40x3,7

POLE SERWISOWE

POLE SERWISOWE

WYRZUTNIA ŚCIENNA O WYM. 635x440mm
DLA CENTRALI WENT. N1W1

CZERPNIA ŚCIENNA O WYM. 635x440mm
DLA CENTRALI WENT. N1W1

WYRZUTNIA ŚCIENNA O WYM. 635x440mm
DLA CENTRALI WENT. N2W2

CZERPNIA ŚCIENNA O WYM. 635x440mm
DLA CENTRALI WENT. N2W2

CENTRALA WENTYLACYJNA N1W1
OBSŁUGUJĄCA POM. WZMOŻONEGO NADZORU MED. (POM. 2.07)
Vn/Vw=950/820 m3/h
O WYM. 4500x715x1150mm (dł. x szer. x wys.), m=910 kg
MOC ELEKTRYCZNA:
- wentylatory nawiew, wywiew: Pel=1,5+0,75 kW
- nagrzewnica elektryczna: Pel=7,3 kW (znamionowa 14 kW)
- nawilżacz parowy: Pel=12,18 kW

CENTRALA WENTYLACYJNA N2W2
OBSŁUGUJĄCA IZOLATKĘ I ŚLUZĘ (POM. 2.08a, 2.08)
Vn/Vw=470/550 m3/h
O WYM. 4650x715x1150mm (dł. x szer. x wys.), m=660 kg
MOC ELEKTRYCZNA:
- wentylatory nawiew, wywiew: Pel=0,75+0,75 kW
- nagrzewnica elektryczna: Pel=1,4 kW (znamionowa 14 kW)

jednostka projektowa:
AP Projekt
antosz piotr
40-734 KATOWICE
HUCULSKA 5/1
TEL. 32 252 44 25,
501 096 676

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24

lokalizacja inwestycji:
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24 działka nr 246901_1.0002.AR_55.6

tytuł projektu:

Projekt: Przebudowa 2 sal chorych na salę pooperacyjną, przystosowanie węzłów sanitarnych na parterze i piętrze dla osób niepełnosprawnych, modernizacja systemu przyzywowego, montaż instalacji gazów medycznych oraz malowanie Oddziału chirurgii Szczękowo – Twarzowej

branża:
SANITARNA

faza projektu:
PW

Tytuł rysunku

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

RZUT DACHU

Projektant
inż. Bogumił Korczyński
upr. bud. nr 655/16

data opracowania : 08. 2018

skala: **1:50**

Nr Arkusza **4**