

OZNACZENIA:


1 3 7 ISTN. PION K.S. 0,05 - WYMIANA NA 0,11PCV DO POSADZKI PIWNIC
DLA PIONU NR 7 WYMIANA TYLKO DO POSADZKI WYSOKIEGO PARTERU

2 4 8 9 ISTN. PION K.S. 0,05 - ADAPTACJA

5 6 ISTN. PION K.S. 0,11 - ADAPTACJA

6a ZN Dn100 PROJ. PION K.S. ZAKOŃCZONY ZAWOREM NAPOWIERZAJĄCYM

1 ISTN. PION WODY P.POŻ. HYDRANTOWEJ Dn50oc - ADAPTACJA



ISTN. PION W.Z., C.W. I CYRK. - ADAPTACJA
PROJ. INSTALACJA K.S. PROWADZONA POD STROPEM

PROJ. INST. W.Z. PROWADZONA W POSADZCE
PROJ. INST. C.W. PROWADZONA W POSADZCE
PROJ. INST. WODY CYRK. PROWADZONA W POSADZCE

PROJ. INST. WODY P.POŻ. HYDRANTOWEJ PROWADZONA POD STROPEM

PROJ. HYDRANT Ø25 Z WĘŻEM PÓLSZTYWNYM DŁ. 30mb

jednostka projektowa:

AP Projekt
antosz piotr
40-734 KATOWICE
HUCULSKA 5/1
TEL: 32 252 44 25,
501 096 676

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24

lokalizacja inwestycji:

40-027 KATOWICE ul. Francuska
20/24 działka nr
246901 1.0002.AR_55.6

tytuł projektu:

Projekt: Przebudowa 2 sal chorych na salę
pooperacyjną, przystosowanie węzłów sanitarnych
na parterze i piętrze dla osób niepełnosprawnych,
modernizacja systemu przyzywowego, montaż
instalacji gazów medycznych oraz malowanie
Oddziału chirurgii Szczękowo – Twarzowej

branża:
SANITARNA

faza projektu:
PB

Tytuł rysunku

INSTALACJA WOD. - KAN.
RZUT WYSOKIEGO PARTERU

Projektant
inż. Bogumił Korczyński
upr. bud. nr 6550/16

Sprawdzający:
mgr inż. Marek Kurtyka
upr. bud. nr 0200/03

data opracowania : 07. 2018

skala: Nr Arkusza

1:100

S.2