**2.K1** klatka schodowa Pow: 25,3 m2
**2.01** pom. techniczne Pow: 7,8 m2
**2.02** szacht windowy Pow: 6,4 m2
**2.03** korytarz Pow: 68,8 m2
**2.05** pok. pacjentów 4.os. Pow: 27,6 m2
**2.04a** łaz pacjentów Pow: 2,8 m2
**2.04** pok. pacjentów 1 os. Pow: 10,9 m2
**2.06** pok. pacjentów 5 os. Pow: 26,9 m2
**2.07a** łaz pacjentów Pow: 3,5 m2
**2.07** pok.wzmożonego nadzoru medycznego 5 os. Pow: 28,3 m2
**2.08** śluza Pow: 3,3 m2
**2.08a** izolatka Pow: 10,5 m2
**2.08b** łazienka pacjentów Pow: 3,8 m2
**2.09** punkt pielęgniarski Pow: 4,3 m2

istniejący wyłaz dachowy
EIS 30
EI60
TZG
TE
H D25, L25m
h = 270 cm
h=250 cm
h=325 cm
h=300 cm
h=276 cm
h = 267 cm
h = 313 cm
70 m³/h 125
430 m³/h 800 x 200
325 m³/h 660 x 360
210 m³/h 500 x 250
WK3–10 WK3–9
WK3–15
WK3–14 WK3–13 WK3–12
WK3–11
WK3–4 WK3–3 WK3–2 WK3–1
WK3–7 WK3–2
WK3–8 WK3–11
WK3–5 WK3–6
W1–25 W1–22 W1–21
W1–24
W1–23 W1–22 W1–21
W1–20 W1–19
W1–18 W1–17
W1–16 N1–15 N1–14
N1–17 N1–16
W1–34
W1–22 W1–31
W1–33
W1–32
W1–29 W1–28 W1–27
W1–15 N1–13 N1–12 N1–10
W1–13 W1–12 W1–11
WK4–4 WK4–5 WK4–6
N2–24
N2–23 N2–22 N2–21
N2–20 N2–19 N2–15 N2–14 N2–16
N2–18
N2–17 N2–25
W2–23 W2–22 W2–21
W2–20
W2–19 W2–17 W2–16
WK4–2 WK4–7 WK4–8
WK4–9
WK4–3
WK4–1 WK4–2
N2–13 N2–11 N2–10
W2–14 W2–11 W2–13
WENTYLATOR KANAŁOWY WK4 Vw=70 m3/h; Pel=27 W / 230 V
WENTYLATOR KANAŁOWY WK3 Vw=140 m3/h; Pel=27 W / 230 V
PION INST. FREONOWEJ K1.1 - Ø6,4/9,5 K1.2 - Ø6,4/9,5 K4 - Ø6,4/12,7 K2.1 - Ø6,4/9,5 K2.2 - Ø6,4/9,5 K2.3 - Ø6,4/9,5 K5.1 - Ø6,4/9,5 K5.2 - Ø6,4/9,5
PION INST. FREONOWEJ K3 - Ø6,4/9,5
K3 - Ø6,4/9,5
WENTYLATOR KANAŁOWY WK6 Vw=40 m3/h; Pel=27 W / 230 V
WENTYLATOR KANAŁOWY WK5 Vw=330 m3/h; Pel=59 W / 230 V
KLIMATYZATOR ŚCIENNY - K3 Qch=2,6 kW
WPIĘCIE INST. SKROPLIN Ø16 DO INST. KAN. SANITARNEJ ZA POMOCĄ SYFONU
WK5–5 WK5–3 WK5–4 WK5–3
WK5–2 WK5–1 WK5–2
WK5–6 WK5–7
WK5–15 WK5–16
WK5–12 WK5–11 WK5–10 WK5–9 WK5–8 WK5–13 WK5–14 WK5–19
WK5–17
WK5–20 WK5–21
WK5–13 WK5–14 WK5–22
WK5–24
WK5–23
WK5–30 WK5–31
WK5–30 WK5–18 WK5–6
WK5–14 WK5–13
WK5–25
WK5–24
WK5–26 WK5–27 WK5–28 WK5–29
WK6–7 WK6–6 WK6–7
WK6–8 WK6–9
WK6–1 WK6–2 WK6–5 WK6–4
WK6–2 WK6–5
90 m³/h 160
40 m³/h 100
ściana oddzielenia pożarowego EI 120 REI 120
ortogłowi do zapotrzebowania budynku = 6,00 m

**2.31** węzeł sanitarny Pow: 10,3 m2
**2.34** mag. bielizny brudnej Pow: 1,7 m2
**2.30** szatnia cz. brudna Pow: 5,9 m2
**2.29** magazyn Pow: 5,1 m2
**2.27** wc lekarzy Pow: 2,8 m2
**2.33** wc personelu Pow: 1,1 m2
**2.32** pokój socjalny Pow: 15,6 m2
**2.28** korytarz Pow: 10,5 m2
**2.25** śluza Pow: 4,8 m2
**2.26** sterylizacja - brudna Pow: 5,6 m2
**2.23** sterylizacja - czysta Pow: 6,6 m2
**2.22** mag mat. sterylnych Pow: 4,9 m2
**2.24** sala operacyjna Pow: 37,5 m2
**2.20** wybudzenie pacjenta Pow: 12,6 m2
**2.21** przygotowanie pacjenta Pow: 13,4 m2
**2.18** śluza pacjenta Pow: 11,1 m2
**2.19** wc pacjenta Pow: 2,3 m2
**2.K2** klatka schodowa Pow: 19,7 m2
**2.16** kuchnia oddziałowa Pow: 13,2 m2
**2.13** wc K Pow: 1,2 m2
**2.17** brudownik Pow: 2,9 m2
**2.11** wc M Pow: 1,2 m2
**2.10** wc PERS Pow: 1,6 m2
**2.12** pom. porządkowe Pow: 1,5 m2
**2.14** umyw. pacjentów Pow: 7,8 m2
**2.09a** pok. przygotowań Pow: 5,7 m2
**2.15** łazienka pacjentów Pow: 6,3 m2

jednostka projektowa:
**AP Projekt**
antosz piotr
40-734 KATOWICE
HUCULSKA 5/1
TEL: 32 252 44 25,
501 096 676

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24

lokalizacja inwestycji:
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24 działka nr 246901_1.0002.AR_55.6

tytuł projektu:
Projekt: Przebudowa 2 sal chorych na salę pooperacyjną, przystosowanie węzłów sanitarnych na parterze i piętrze dla osób niepełnosprawnych, modernizacja systemu przyzywowego, montaż instalacji gazów medycznych oraz malowanie Oddziału chirurgii Szczękowo – Twarzowej

branża:
SANITARNA

faza projektu:
**PW**

Tytuł rysunku
**INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI**
**RZUT 1 PIĘTRA**

Projektant
inż. Bogumił Korczyński
upr. bud. nr 6550/16

data opracowania : 08. 2018

skala: **1:50**
Nr Arkusza **3**