

Znak sprawy: NSZ.26.P21.2024.KJ

Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na
dostawę materiałów preizolowanych w 2024 roku do realizacji zadań: „Nowi Odbiorcy”,
„Modernizacje”, „Szczelność”, „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła”
PN/21/2024/D

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanymi od potencjalnego Wykonawcy zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy w przypadku złożenia oferty na dwa zadania Zamawiający dopuszcza złożenie jednej gwarancji ubezpieczeniowej wadium, obejmującej zakresem dwa zadania?

Odpowiedź:

Wykonawca może przedłożyć jeden dokument ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium, którego kwota będzie sumą kwot wadium dwóch zadań oraz w treści gwarancji przywołane zostaną obydwa zadania.

Pytanie nr 2:

1. W tabeli z zestawieniem materiałów dla Zadania nr 3 i Zadania nr 4 występuje pozycja: „Detektor dwukanałowy systemu szczelności rur preizolowanych wg. opisu poniżej**”

Natomiast w opisie jest zapis:

5. Wersja 2 i 4 kanałowa

Prosimy o wyjaśnienie jaki detektor należy przyjąć do oferty.

2. W opisie pod zadaniem nr 3 i 4 również jest zapis:

12. Protokoły komunikacyjne wersja 1 - MODBUS (LAN) TCP/IP wersja 2 - MODBUS RTU 485

Prosimy o określenie jaką wersję protokołu komunikacyjnego należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź:

Dla zadania nr 3 i nr 4 należy przyjąć detektory w wersji dwukanałowej z komunikacją MODBUS (LAN) TCP/IP.

Tarnów dn. 04.03.2024 r.

Beata
Jagoda

Elektronicznie podpisany
przez Beata Jagoda
Data: 2024.03.04 14:45:23
+01'00'

Tadeusz
Sieńczak

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz Sieńczak
Data: 2024.03.04
14:34:51 +01'00'