
Gmina Gardeja
Ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

Gardeja, 15.03.2024 r.

Postępowanie nr I.271.8.2024

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa stadionu sportowego” w Gardei.**

Pytanie: wnioskuję o wyłączenie z zakresu opracowania projektu studni. Jeżeli do głębokości 5m nie będzie wody gruntowej to oznacza brak możliwości tylko „zaprojektowania” zakładanej studni. W takim przypadku należy wykonać studnię głębinową i do operatu wodno-prawnego należy dołączyć dokumentację hydrologiczną a żeby taką dokumentację wykonać trzeba WYBUDOWAĆ STUDNIĘ (w zał. procedury administracyjne str 18 – studnia głębinowa) zakres SWZ nie obejmuje BUDOWY studni. Dlatego wnioskujemy o wyłączenie projektu studni z tego postępowania a jedynie przygotowanie dokumentacji instalacji wodociągowej do zasilania z studni objętej odrębnym opracowaniem.

Odpowiedź: SWZ obejmuje budowę studni (strona nr 6). Jako inwestor nie jesteśmy w stanie stwierdzić na jakiej głębokości znajduje się woda gruntowa. Jednakże sam teren jest zmeliorowany, a w odległości 15 metrów od boiska znajduje się jezioro. Dlatego też zakładamy, że woda tzw. gospodarcza znajduje się dość płytko. Z uzyskanych informacji wiemy, że budowa studni do głębokości 30m wymaga zgłoszenia wodno-prawnego, a dopiero po przekroczeniu 30 m należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne. Dlatego też jako inwestor nie wyłączymy z zakresu opracowania budowy studni.

Z poważaniem