

RI.271.04.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy RI.271.04.2021

Nazwa zadania: **Przebudowa ulicy Bema.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. „Zwracam się z prośbą o udostępnienie planu stałej organizacji ruchu w celu sporządzenia szczegółowych dokumentów kosztorysowych odnośnie pkt 181d.7 i 182d.7.”

Odpowiedź:

Do oferty oraz do wyceny należy przyjąć ilości oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z załączonym przedmiarem oraz SST - wielkość tablic oznakowania pionowego małe. Znaki pionowe powinny być pokryte folią odblaskową typu 1, z wyjątkiem znaków A-7, B-20 oraz D-6, D-6b które powinny być pokryte folią odblaskową typu 2. Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia są wiążące przy składaniu ofert.

Kierownik Zamawiającego