



Damnica 19.04.2024

ZP.271.4.2024

Wszyscy Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy : Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Damnica – rozbudowa ujęcia wody

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz 286 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań złożonych we wniosku o wyjaśnienie SWZ w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE : "Zakres zamówienia obejmuje: 1) Prace projektowe : a) opracowanie projektu robót geologicznych wykonania otworu studziennego nr 3, przeprowadzenia badań studni nr SW - 2 i likwidacji otworu studziennego nr SW - 1 wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej,"

Czy przez zapis przeprowadzenie badań studni Inwestor ma na myśli: przeprowadzenie inspekcji TV, pompowanie pomiarowe, raport z inspekcji TV?

Odpowiedź: Przez przeprowadzenie badań studni nr SW - 2 należy rozumieć przeprowadzenie inspekcji TV z raportem i pompowanie pomiarowe.

.....

Kierownika Zamawiającego