



Starostwo Powiatowe w Giżycku

11-500 Giżycko, Aleja 1 Maja 14, tel. (087) 428-59-58, faks 428-55-06

e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl

Giżycko, 13 stycznia 2023 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WG.6630.2.2023 w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Giżycku

Przedmiot narady koordynacyjnej			
sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami kanalizacyjna			
Lokalizacja obiektu	działki numer: 1395,01396 obręb 2		
Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew. Obręb ew.		Numery działek ewidencyjnych
	m. Giżycko	02	1395, 1396
Wnioskodawca	ŁUKASZ CHUĆ reprezentujący(a) podmiot VIA-PROJEKT ŁUKASZ CHUĆ , NIP: 7393261272 Pana Tadeusza 12/94, 10-461 OLSZTYN		
Inwestor	Gmina Miejska Giżycko		
Projektant	Łukasz Chuć numer uprawnień: WAM/0055/PBD/19		
Data wpływu wniosku	4 stycznia 2023 r.		
Data rozpoczęcia narady	5 stycznia 2023 r.		
Data zakończenia narady	13 stycznia 2023 r.		
Przewodniczący narady koordynacyjnej	Sławomir Bajerowski Geodeta Powiatowy		

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Orange Polska <u>Stanowisko/zwagi:</u> Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
2	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. <u>Stanowisko/zwagi:</u> Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
3	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Urząd Miejski w Giżycku <u>Stanowisko/zwagi:</u> Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
4	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie	Imię i nazwisko przedstawiciela Jarosław Stepiński

<p>Stanowisko/zwagał:</p> <p>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</p> <p>Uzgodniono pod warunkami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Elk. 2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. 4. Kable zabezpieczyć rurą ochronną w miejscach skrzyżowania z projektowaną siecią i przed zasypaniem zgłosić do odbioru przez RE Elk. 5. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się. 6. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP. 7. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Elk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia. 	<p>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</p>
<p>5</p> <p>Oznaczenie rodnika:</p> <p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p>Imię i nazwisko przedstawiciela</p> <p>Ryszard Zygoń</p>
<p>Stanowisko/zwagał:</p> <p>Projekt zaakceptowany</p>	<p>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</p>
<p>6</p> <p>Oznaczenie rodnika:</p> <p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.</p>	<p>Imię i nazwisko przedstawiciela</p> <p>Mirosław Tchórzewski</p>
<p>Stanowisko/zwagał:</p> <p>Projekt zaakceptowany</p>	<p>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</p>

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **ŁUKASZ CHUĆ**.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Sławomir Bajerowski
Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 13 stycznia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczęci urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacja.japrotokoluzd.epodgik.pl>.