

Waliły-Stacja, 24.09.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.18.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Montaż pompy ciepła w budynku Nadleśnictwa Waliły”

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, tj.:

Pytanie nr 1:

„Proszę o informację, czy studnia do odprowadzenia wody z agregatów wchodzi w zakres opracowania - jeśli tak, to proszę o jej parametry oraz o informację, czy wziąć również pod uwagę pompę zatapialną.”

Wyjaśnienie nr 1:

Studnia do odprowadzenia wody z agregatów nie wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie nr 2:

„Proszę o podanie średnicy magnetoodmulacza.”

Wyjaśnienie nr 2:

Magnetoodmulacz jest średnicy DN40.

Pytanie nr 3:

„Proszę o informację, czy prace zawarte w punkcie 5.10 opisu projektu wchodzi w zakres opracowania.”

Wyjaśnienie nr 3:

Prace zawarte w punkcie 5.10 opisu projektu nie wchodzi w zakres opracowania.

Z poważaniem
Janusz Samociuk
Nadleśniczy Nadleśnictwa Waliły

/dokument podpisany elektronicznie/