



Wyjaśnienia treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.; dalej uPzp),

w dniu 02.12.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „**Przebudowa i budowa mostów w Bydgoszczy – prace projektowe**”,
Nr sprawy 059/2022

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr I z 17.11.2022

1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "dokumentacja geotechniczno-inżynierskiej opracowana zgodnie z przepisami"? Prosimy o wskazanie odpowiednich regulacji. Czy Zamawiający będzie wymagał badań geotechnicznych realizowanych zgodnie z Wytycznymi GDDKiA wykonywania badań podłoża gruntowego? Czy Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI)? Jeśli tak nakreślone w OPZ terminy nie odpowiadają terminom wynikającym z procedury Prawa Geologicznego i Górniczego (i działań administracji UM Bydgoszczy). DGI wymaga :

- Opracowania Projektu robót geologicznych - 2 tygodnie
- Zatwierdzenie przez UM Bydgoszczy PRG - 6 tygodni
- Zgłoszenie rozpoczęcia robót geologicznych - 2 tygodnie
- Wykonanie robót geologicznych - 1 tydzień
- Wykonanie badań laboratoryjnych i opracowanie DGI - 2 tygodnie
- Zatwierdzenie DGI przez UM Bydgoszczy - 4 tygodni

łącznie: minimum 17 tygodni (minimum 120 dni od rozpoczęcia prac geologicznych, a projektować badania – PRG można jak są założenia koncepcyjne).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje zakresu i rodzaju badań. Leży to w kompetencjach Projektanta, który ustala zakres i rodzaj w celu wyczerpującego określenia warunków gruntowych na potrzeby projektowanego obiektu oraz spełnienia wymagań uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (lub innej równoważnej zgody na rozpoczęcie robót budowlanych). Projektant jest zobowiązany do analizy wszelkich dostępnych materiałów, m.in. dotyczących osuwisk itp.

2. Czy w zakresie Części 2 zgodnie z warunkami MWiK Wykonawca w przypadku koniecznym będzie zobowiązany wykonać opracowanie PB kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Biwakowej (od mostu do ulicy Opławiec lub w drugą stronę do ulicy Smukalskiej)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż sposób odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych oraz ewentualną modernizację sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi ww. ulicy należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci kanalizacji deszczowej jakim jest MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Elementy układu bezpośredniego odwodnienia pasa drogi jak studzienki wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (przyłączami) są w zarządzie ZDMiKP.

3. Czy w zakresie Części 2 Zamawiający dopuszcza pozostawienie zaprojektowanego rozstawu osiowego podpór wg projektu MPmosty z ich dostosowaniem do nowego przęsła mostu o konstrukcji łukowej lub kratowej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia rozstawu istniejących osi podparcia w celu podparcia nowej konstrukcji. Zamawiający nie dopuszcza również powtórzenia istniejącego schematu statycznego ze wspornikami i przęsłami „zawieszonymi” na wspornikach. Zamawiający oczekuje względnie prostego i czytelnego układu statycznego o jednym przęśle bez wsporników i dodatkowych przegubów, o dwóch dylatacjach na końcach przęsła.

4. Czy Wykonawca w ramach zadania ma zrealizować koncepcje dostosowania infrastruktury do nowego układu np. skorygowanych układów drogowych z powiązaniem z sąsiednimi ścieżkami rowerowymi i inwestycjami oraz koncepcje przebudowy sieci a PB ma obejmować przebudowę/ budowę jedynie obiektów inżynierskich czy też Zamawiający wymaga żeby PB zakresem był tożsamy z zakresem koncepcji a więc ma obejmować również część drogową i sieci w szerszym zakresie niż wymaga tego przebudowa/budowa samego obiektu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający traktuje projekt budowlany jako wielobranżowy i ma on w założeniu rozwiązywać wszystkie problemy i kolizje niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego w całości. W OPZ podano, jakie funkcje mają pełnić elementy drogi na obiekcie i dojazdach (drogi piesze, rowerowe, jezdnie) dla części 1, 2 i 4. Warunki te należy uszczegółowić na etapie opracowywania koncepcji w ramach uzyskiwania warunków technicznych m.in. od ZDMiKP.

5. Prosimy o informacje czy obiekt w ciągu ul. Biwakowej (część nr 2) znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Czyżówko.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź jest zawarta w Rozporządzeniu Nr 10/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko” z rzeki Brdy dla miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2012r. poz. 3483 wraz z późn. zm.).

6. Czy Wykonawca w ramach zadania na potrzeby koncepcji drogowych powinien przeprowadzić pomiary natężenia ruchu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż zadanie należy wykonać zgodnie z zapisami paragrafu 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

7. "opracować **minimum dwuwariantową** koncepcję konstrukcyjną przebudowy" - jaką maksymalną ilość wariantów przebudowy należy założyć na etapie wyceny?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby koncepcji do przedłożenia Zamawiającemu. Zdaniem Zamawiającego dwie rzetelnie przygotowane i zoptymalizowane koncepcje powinny wystarczać do wykonania zadania. Zamawiający uzna tylko dwie koncepcje, które przejdą etap oceny i kwalifikacji do dalszej analizy. Ocena i kwalifikacja, która dotyczy będzie rozwiązań funkcjonalnych, kosztowych, konstrukcyjnych i architektonicznych, będzie prowadzona przez Zamawiającego i jest formą wstępnego uzgodnienia.

8. W ramach zadania Wykonawca powinien założyć koszt Wykonania nadzoru autorskiego. Celem prawidłowej kalkulacji kosztu konieczne jest doprecyzowanie czasookresu pełnienia nadzorów lub wskazanie ilości nadzorów/pobytów na budowie, które należy uwzględnić w wycenie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zakłada realizację niniejszych inwestycji w ciągu 3 lat od uzyskania prawomocnego pozwolenia. Pełnienie nadzoru autorskiego zostało narzucone w wielkości 15% wartości danej części Zamówienia. W związku z tym, nadzór ten winien być pełniony na każde wezwanie Zamawiającego

przez każdego z projektantów odpowiadających za poszczególne branże. Do prac wykonawcy w ramach nadzoru wchodzi również wszelkie zmiany w dokumentacji technicznej, które wynikają z błędów projektowych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego, a tym samym prawo niewypłacenia tej części wynagrodzenia.

9. Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami potrzebnymi do realizacji inwestycji?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Do zadań Projektanta należy dokonanie rozpoznania własności gruntów i wybór procedury adekwatnej do sytuacji własnościowej (np. ZRID). Wg wstępnego rozeznania, Zamawiający może nie dysponować wszystkimi działkami do realizacji inwestycji dla części 3 i 4. W części 3 działka nr 146 w obrębie 342 należy do karbu Państwa (PKP SA), natomiast w części 4 działka nr 1/10 w obrębie 333 stanowi własność prywatną. Zamawiający do niniejszego pisma załącza mapę poglądową własności gruntów (zał. ul. Brzechwy i zał. ul. Kanarkowa).

10. Czy Wykonawca powinien zakładać w wycenie projekty podziałów nieruchomości? Jeśli tak to ile należy przyjąć podziałów i w których "Częściach"?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż dla części 4 należy przyjąć podział jednej działki na trzy nowe oraz wyniesienie granic w terenie. W pozostałych przypadkach Projektant samodzielnie oszacuje liczbę niezbędnych podziałów. Formę i sposób wyniesienia granic w terenie w sposób TRWAŁY należy uzgodnić z ZDMiKP.

11. Czy w Części 1 zakres zadania obejmuje również przebudowę urządzeń wodnych zlokalizowanych w sąsiedztwie obiektu? Przebudowa urządzeń wodnych wymaga specjalisty w zakresie projektowania hydrotechnicznego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zakłada ingerencji w urządzenia wodne znajdujące się przy moście w ciągu ul. Toruńskiej. Należy zaprojektować obiekt w sposób nieingerujący w istniejącą infrastrukturę hydrotechniczną.

12. W przypadku uzyskania przez jednego oferenta więcej niż jednej części zadania czy Zamawiający zezwala na uzyskanie jednej decyzji środowiskowej dla kilku części?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż decyzje środowiskowe, o ile będą konieczne, muszą być wydane oddzielnie dla każdego zadania inwestycyjnego.

13. W przypadku uzyskania przez jednego oferenta więcej niż jednej części zadania czy Zamawiający wymaga wykonania osobnych opracowań geotechnicznych dla każdej „Części”?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zadania inwestycyjne są niezależne od siebie i dla każdego z nich Zamawiający wymaga kompletnych indywidualnych niezależnych opracowań.

14. Czy Zamawiający przewiduje przedstawienie zadań do konsultacji społecznych? Jeśli tak to jaki minimalny okres należy założyć na przeprowadzenie konsultacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje konsultacji społecznych dla przedmiotowych zadań, ale ich nie wyklucza. W przypadku ogłoszenia konsultacji społecznych, termin umowy realizacji zadania zostanie stosownie wydłużony.

15. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji geotechnicznej na podstawie archiwalnych danych/dokumentacji czy będzie Wymagał wykonania badań geotechnicznych w terenie dla każdej części?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga od Projektanta wzięcia pełnej odpowiedzialności za skompletowane dane do projektowania i w konsekwencji za całą dokumentację projektową. Materiały załączone do SWZ są materiałami poglądowymi i pomocniczymi. Wszelkie błędy będą obciążały Wykonawcę dokumentacji projektowej.

16. Część 3 „opracowanie Projektu Budowlanego (w tym projekt zieleni) wraz ze zgłoszeniem robót”. Czy zakres prac na obiekcie może skutkować koniecznością uzyskania PnB a nie zgłoszenia robót? Czy w takim przypadku Oferent będzie zobligowany do wykonania PB i uzyskania decyzji?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie może wykluczyć sytuacji, w której w części 3 konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID. Ścieżkę formalną ustala Projektant w sposób optymalny dla zrealizowania zadania.

17. Czy w Części 2 i 3 Zamawiający wymaga wykonania projektów rozbiórek i uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę przed uzyskaniem decyzji PnB?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga uzyskania oddzielnej decyzji na rozbiórkę, o ile decyzja o pozwoleniu na budowę (lub inna równoważna) będzie obejmować rozbiórkę obiektu, w miejsce którego projektowany jest nowy. Sprawę obligatoryjności projektu rozbiórki reguluje Prawo budowlane.

II. Wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

III. Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 683022).

p.o. DYREKTORA
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Kontakt:

Małgorzata Gorzkiewicz, Nr tel. kont. 52 582-27-97